

řez a - a



řez c - c



řez b - b



řez d - d

Poznámka :

TALÍŘOVÉ VENTILY, MŘÍŽKY, POTR. TRASY UMÍSTIT NA MONTÁŽI S OHLEDEM NA SKLADBY STROPŮ, PODHLEDŮ

PŘI REALIZACI VZT POTRUBÍ SE V HLAVNÍCH TRASÁCH PROVEDOU OTVORY PRO KONTROLU ČISTOTY
POTRUBÍ CCA PO 5–10M S MOŽNOSTÍ PŘÍSTUPU
UVAŽOVANÉ STAVEBNÍ PODHLEDY PROVÁDĚT AŽ PO DEFINITIVNÍM ZAREGULOVÁ VZT SOUSTAVY
KRUHOVÉ A ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINA I S OZNAČENÍM + ZNAČÍ VOLNOU PŘÍRUBU
NOVÉ VZT POTRUBÍ BUDE POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO, TATO IZOLACE BUDE SLOUŽIT I JAKO TEPELNĚ A HLUKOVĚ IZOLAČNÍ
POLOHA KONCOVÝCH ELEMENTŮ DLE VÝKRESŮ PODHLEDŮ, PŘÍPADNĚ DLE POŽADAVKŮ VÝSTAVBY
MONTÁŽ PROVÉST PODLE ZVYKLOSTÍ A DOPORUČENÍ DOD. FIRMY

Přívodní potrubí - čerstvý vzduch - izolované
Odtah vzduchu z místnosí
Stávající potrubí

TEPELNÉ, AKUSTICKÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE

Qv - VĚTRACÍ VZDUCH

M 2*MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH – HLINÍKOVÁ, VELIKOST UPRAVIT DLE POTŘEBY
PŘÍPADNĚ STĚNOVÁ MŘÍŽKA NEBO AKUSTICKÝ STĚNOVÝ VENTIL

TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ
VYÚSTKA S REGULACÍ
TALÍŘOVÝ VENTIL OBVODNÍ
TLUMIČ HLUKU – OBECNĚ, TYP A VELIKOST DLE VÝPISU ZAŘÍZENÍ
ODSÁVACÍ VENTILÁTOR, TYP A VELIKOST DLE VÝPISU ZAŘÍZENÍ
REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ
REGULAČNÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM
POŽÁRNÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM
Ohebná AL hadice SONOFLEX

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

OBJEDNATEL	ZPRACOVATEL ČÁSTI	ZPRACOVATEL	AUTORIZOVÁNO
NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01	Ing. Martin Strašil Okrouhlice 177 Okrouhlice 582 31 IČ: 76486583	Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail:salivar.petr@seznam.cz	

STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ING. MARTIN STRAŠIL	ODP. PROJEKTANT	ING. MARTIN STRAŠIL	
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. MARTIN STRAŠIL	AUTORIZOVAL	ING. MILAN VACEK	

AKCE	NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.P.P. NA ODDĚLENÍ ONM PRO INSTALACI GAMA KAMERY	FORMÁT	6 x A4
		KÓTOVÁNO	mm
OBJEKT	SO 03 (GYNEKOLOGIE)	STUPEŇ	DPS
ČÁST	1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2023 / 06
		DATUM	06 / 2023

ČÍSLO PARÉ

OBSAH	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
ŘEZY - NÁVRH	1 : 50	1.4.1.2.03.	

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.