



HZSJX008IRXY



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Krajské ředitelství

Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava



Č. j.: HSJI- 2098-2/P-2023
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Vyřizuje za PO: por. Ing. Věra Schofferová
Tel.: 950 270 129
E-mail: vera.schofferova@hzscr.cz

Adresát:
**Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková
organizace**
Husova 2624
580 01 Havlíčkův Brod

Vyřizuje za OOB: por. Ing. Vítěk Veselý
Tel.: 950 270 134
E-mail: vitek.vesely@hzscr.cz

Datum: 28. 6. 2023

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy 1.PP na oddělení ONM pro instalaci gama kamery

Místo stavby:

Husova 2627, 580 01 Havlíčkův Brod
k. ú.: Havlíčkův Brod, parc. č. st. 1690

Stavebník:

Kraj Vysočina, IČO 70890749
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: Ing. Petr Salivar,
datum: 05/2023

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) obdržel dne 9. 6. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS VYS k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.: 950270111
E-mail: spisovna@hasici-vysocina.cz

Datová schránka:

IČO: 70885184
Číslo účtu: 19-15032881/0710

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS VYS vychází při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy 1.PP na oddělení ONM pro instalaci gama kamery
vypracoval: Martin Šolc, ČKAIT 1400401
datum: květen 2023

HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu s požární výškou 18,45 m (větší než 6 m), s pátou třídou využití a je určena pro více než 10 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, která je podle ustanovení § 9 písm. a) bodu 3 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie III.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy 1.PP na oddělení ONM pro instalaci gama kamery, průvodní a souhrnná technická zpráva.
Vypracoval: Ing. Petr Salivar
Datum: květen 2023
- Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 4.
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 10, odst. 6.
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
- Z posouzení předložené dokumentace pro Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy 1.PP na oddělení ONM pro instalaci gama kamery v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS VYS k závěru, že dokumentace pro Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy 1.PP na oddělení ONM pro instalaci gama kamery splňuje obsahové náležitosti.

Závěr

HZS VYS na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

plk. Ing. Ludvík Szelke
náměstek ředitele HZS kraje
úřední osoba