

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
C.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	Em[ix]
0.01	CHODBA S ČEKÁRNAMI	71,97	200/300
0.02	KABINKA	3,86	300
0.03	OVLADOVNA	15,62	500
0.04	OVLADOVNÁ (SPECT/CT)	12,59	
0.05	KABINKA	2,14	
0.06	VÝŠETŘOVNA IV (SPECT/CT)	47,28	
0.07	VÝŠETŘOVNA III	27,33	
0.08	SKLAD SPINÁVÉHO PRADLA + OKLADOVÁ KOMORA	7,23	100
0.09	VÝTAH	7,20	
0.10	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	38,28	
0.11	VÝTAH	7,20	
0.12	SÁTKA ŽENY	9,85	
0.13	UMÝVÁRNA	1,84	
0.14	OKLADOVÁ KOMORA	2,02	
0.15	FYZIKÁLNÍ POMŮCKY	10,41	
0.16	PRACOVNÍSTĚ VRCHNÍ SESTRY	10,41	
0.17	CHODBA	39,50	
0.18	PŘEDSÍN	5,76	
0.19	UMÝVÁRNA	1,66	
0.20	WC	1,26	
0.21	PRÍMAR	15,11	
0.22	DENNÍ MÍSTNOST	26,38	
0.23	PORISOVNA	25,54	
0.24	ODPAD RI	10,42	
0.25	PRACOVNA VŠ	16,17	
0.26	PŘÍPRAVNA APLIKACI	20,65	
0.27	SKLAD RFA	4,56	
0.28	FILTR	8,80	
0.29	RADIOFARMAKA I	17,07	
0.30	APLIKAČNÍ MÍSTNOST	26,56	
0.31	VÝŠETŘOVNA II	26,56	
0.32	VÝŠETŘOVNA SPECT/CT	37,19	500
0.33	WC IMOBILNÍ	5,44	
0.34	KANCELÁŘ	15,56	
0.35	KANCELÁŘ	17,25	
0.36	PŘÍJMACÍ KANCELÁŘ	5,06	
0.37	PŘEDSÍN WC	2,52	
0.38	WC – PACIENTI MUŽI	1,98	
0.39	PŘEDSÍN WC	2,67	
0.40	WC – PACIENTI ŽENY	2,04	
0.41	PŘEDSÍN WC	2,58	
0.42	WC – PERSONÁL	2,06	
0.43	CHODBA – KONTROLOVÁNÉ PÁSMO	48,83	

## ZNAČENÍ KONCOVÝCH PRVKŮ:

- 11.1xxa
- ZAPOJENÍ V OBVODU
  - ČÍSLO OBVODU V ROZVADĚČI
  - 1xx OBVODY NEZÁLOHOVANÉ SÍTĚ
    - 001–099 SVĚTELNÉ OBVODY
    - 101–199 ZÁSUVKOVÉ A SPOTŘEBIČOVÉ OBVODY
  - 2xx OBVODY ZÁLOHOVANÉ Z DA (třída 15)
    - 201–249 SVĚTELNÉ OBVODY
    - 251–299 ZÁSUVKOVÉ A SPOTŘEBIČOVÉ OBVODY
  - 3xx OBVODY ZÁLOHOVANÉ Z UPS (třída 0,5)
    - 301–349 SVĚTELNÉ OBVODY
    - 351–399 ZÁSUVKOVÉ A SPOTŘEBIČOVÉ OBVODY
  - 4xx OBVODY ZIS (třída 15)
  - 5xx OBVODY ZIS (třída 0,5)

## PŘÍSTROJE

- SPINAČ, TLAČÍTKOVÝ, IP20
  - SPINAČ, TLAČÍTKOVÝ, IP20, S ORIENTAČNÍ LED
  - SPINAČ, ŘAZENÍ 1, IP20
  - SPINAČ, ŘAZENÍ 1, IP44
  - ⌘ SPINAČ, ŘAZENÍ 3, IP20
  - ⌘ SPINAČ, ŘAZENÍ 5, IP44
  - ⌘ SPINAČ, ŘAZENÍ 6, IP20
  - ⌘ SPINAČ, ŘAZENÍ 6, IP44
  - ⌘ SPINAČ, ŘAZENÍ 7, IP20
  - ⌘ SPINAČ, ŘAZENÍ 7, IP44
  - ⌘ SPINAČ 16A/400V, IP44
- 1xx

2xx

3xx

4xx

5xx

PA

⊕

⊖

ⓐ

PE+PA

▬
- ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), NEZÁLOHOVANÁ (MDO)

ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZÁLOHOVANÁ, třída 15 (DO)

ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZÁLOHOVANÁ, třída 0,5 (ZIS)

ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZÁLOHOVANÁ, třída 0,5 (VDO)

ZÁSUVKA 230V/16A (2P+PE), ZÁLOHOVANÁ, třída 0,5 (UPS)

ZÁSUVKA PRO OCHRANNÝ VODIČ PA

ZNAČKA POSPOJENÍ

VOLNÝ VÝVOD KABELU PRO EL.ZAŘÍZENÍ

ANTIŠTATICKÁ PODLAHA VODIVĚ PŘIPOJENÁ VODIČEM CY6 V MIN. 4 BODECH K MET


PŘÍPOJNICE PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU PE+PA

ROZVADĚČ SILNOPROUDU

## PŮDORYSNÉ SCHÉMA

1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ

REŠENA ČÁST



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PE+N~50HZ, 230/400V/IN~S; 2P+PE~50HZ, 230V/IT (ZIS). ELEKTRICKÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000–7–710. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3. V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000–5–54 ed.3

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚNY	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁL
OBJEDNATEL					
NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Tomáš Marek Nerudova 960 Humpolec 396 01		ZPRACOVATEL Ing. Petr Salvár Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail: salvar.petr@seznam.cz	
STAVEBNÍ ÚŘAD HAVLÍČKOV BROD		NAVRHL	ING. TOMÁŠ MAREK	ODP. PROJEKTANT	ING. PETR SALVÁR
KRAJ		VÝSOKNÁ	VYPRACOVAL	AUTORIZOVAL	ING. MILAN VACEK
AKCE NEMOCNICE HAVLÍČKOV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.P.P. NA ODDĚLENÍ ONM PRO INSTALACI GAMA KAMERY				FORMAT	8 x A4
OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)				KÓTOVÁNÍ	mm
ČÁST 1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				STUPEŇ	DPS
1.4.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				ČÍSLO VÝKRESU	06 / 2023
OBSAH ZÁSUVKY 1.PP				MĚRITKO 1 : 50	REVIZE
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT KE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES Č. JEDHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLÁSHÍ AUTORA.					