



- PRAFLADur 4x4, pož.odolný P60 (el.zámek + vytápění z EPS)
- J-H(St)H 4x2x0,8, pož.odolný P60 (otevření KTPO + přítomnost objektového.klíče, maják)
- ochrana proti přepětí

DATUM: 03/2022	<b>SCHÉMA PROPOJENÍ SLABOPROUD</b>		LIST č.:	PARÉ:
<b>ELMI</b> SYSTEM	ZAK.ČÍSLO: 18161	VYPRACOVAL: MARTIN ŠPAČEK	1/1	
	STUPEŇ PD: DPS	ODP.PROJ.:	Č.VÝKRESU	
		MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV – HRAD KÁMEN REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, STAVEBNÍ ÚPRAVY	D.1.4.2.b –24	
		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVĚB ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE A EPS		