

LEGENDA PBŘ

- POŽÁRNÍ ÚSEKY V OBJEKTU ZÁMKU
  - ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY, NENÍ ŘEŠENO
- **OZ** BLOKOVANÉ DVEŘE – ODBLOKOVÁNÍ DVEŘÍ NA ZÁKLADĚ SIGNÁLU OD EPS
  - DVEŘE BUDOU PŘI NOČNÍM PROVOZU UZAMČENÉ ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁMKEM
  - PŘI VYHLÁŠENÍ POPLACHU EPS BUDOU DVEŘE AUTOMATICKY ODEMČENÉ = ÚNIKOVÝ VÝCHOD
  - AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE BUDOU PŘI VYHLÁŠENÍ POPLACHU EPS ZABLOKOVÁNY V OTEVŘENÉ POLOZE = ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- **PK** DVEŘE VYBAVENÉ PANIKOVOU KLIKOU DLE ČSN EN179
- HLAVNÍ ÚSTŘEDNA EPS
- OBSLUŽNÝ A SIGNALIZAČNÍ PANEL
- RÚ ÚSTŘEDNA NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU
- OPPO OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- KTPO KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- EPS PROSTOR MONITOROVANÝ EPS
- TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE EPS
- TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE EPS S PODRUŽNOU FUNKČNÍ ODBLOKOVÁNÍ DVEŘÍ (U TLAČÍTEK BUDE OSAZEN INFORMAČNÍ ŠTÍTEK S NÁPISEM "ODBLOKOVÁNÍ DVEŘÍ"
- PHP NOVĚ DOPLNĚNÝ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ S HASICÍ SCHOPNOSTÍ 21A/113B (PRÁŠKOVÝ)
  - 1ks VE 2.NP V MÍSTNOSTI 2.17

  STÁVAJÍCÍ HASICÍ PŘÍSTROJE V OBJEKTU ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY!
- PROSTORY VYBAVENÉ EVAKUAČNÍM ROZHLASEM
- EW30DP3 TYP A ODOLNOST NOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

- LEGENDA PBŘ JE SPOLEČNÁ PRO VŠECHNA PODLAŽÍ TOHOTO OBJEKTU
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ PBŘ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA PBŘ
- PROJEKT EPS JE ŘEŠEN V SAMOSTATNÉ DOKUMENTACI PD EPS

Tabulka místností

Číslo	Název	Plocha [m]	Podlaha	Stěny	Strop
3.01	PODKROVÍ	364,8	PRKENNÁ PODLAHA	---	STŘEŠNÍ KCE
3.02	PODKROVÍ	51,25	PRKENNÁ PODLAHA	---	STŘEŠNÍ KCE

S

k.ú. PROSEČ-OBOŘIŠTĚ (733202)

0	12/2022	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.POSPÍCHAL	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:
KRAJ VYSOČINA
ŽIŽKOVA 1882/57
586 01 JIHLAVA

PROJEKTANT ČÁSTI:
Ing. Martin Pospíchal
VAŠOVA 520
391 55 CHÝNOV
IČ. 051 30 310

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PROJEKT CENTRUM HOVA S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	PROSEČ–OBOŘIŠTĚ	VYPRACOVAL:	ING.POSPÍCHAL	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	---

NÁZEV AKCE:
DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ
- REKONSTRUKCE EPS

FORMÁT:	4/A4
DATUM:	12/2022
STUPEŇ PD:	DSP+DPS
Č. ZAKÁZKY:	22–032
MĚŘÍTKO:	1:100
SOUBOR:	---

OBJEKT: SO-01 ZÁMEK
ČÁST: D1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: PŮDORYS 3.NP (PŮDA) - PBŘ

Č.VÝKRESU: 1.3.01.04
Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA