

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 + Z2:  
PRO ÚSTŘEDNU EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM  
PRO RÁDIOVÝ VYSÍLAČ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM  
PRO OSTATNÍ PRVKY – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S  
JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ ZDP: 12V ss

Pozn. – připojení datovou linkou RS mezi ústřednou EPS a ZDP musí být samostatné  
– napájení rádiového vysílače NAM 230V bude provedeno ze svorek pro napájení ústředny EPS 230V

Domov důchodců - schema areálu

hlavní  
vjezdová  
brána

SO-01

SO-02

boční  
vjezdová  
brána

SO-03

SO-04  
prádelna

LEGENDA KOMPONENT

- V

Vysílač REGGAE eps GLTbz485 včetně zdroje a AKU
- EPS

Ústředna EPS ESSER IQ8- součást dodávky systému EPS
- TAB


Externí tablo EPS ESSER- součást dodávky systému EPS
- Obslužné pole požární ochrany - součást dodávky systému EPS
- KTPO

Klíčový trezor požární ochrany - součást dodávky systému EPS
- MAJÁK

Zábleskový maják - součást dodávky systému EPS



1	26.4.2023	1. VYDÁNÍ – Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	V. VOJTĚCHOVSKÝ	J. DUBA	K. SVOBODA
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

AKCE Domov důchodců Proseč-Obořiště, rekonstrukce EPS			PATROL	
ČAST ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU			ZAKAZKA 62325422	
VÝKRES Půdorys 1.NP SO-04			ČÍSLO VÝKRESU  06	VÝTISK
INVESTOR Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava				
SCHVÁLIL K. SVOBODA			REVIZE	
KONTROLOVAL J. DUBA			1.	
NAVRHL V. VOJTĚCHOVSKÝ			STUPEŇ DPS	