



patro + m.č.	teplota	vlhkost	vzduch - VAV	vzduch - VZ
2.NP - 2.11	15°C-18°C	50%-55%	25-250m3/h	60m3/h
2.NP - 2.12	15°C-18°C	50%-55%	70-700m3/h	150m3/h