

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

EG.D, a.s.

Regionální správa Jindřichův
Hradec
Lidická 1873/36
602 00 Brno
www.egd.cz

Zdeněk Kubů
T +4 20 5 65-31-44 30
M +4 20 7 24-01 41 12
zdenek.kubu@egd.cz

21. dubna 2021
Stránka: 1 / 2

Vyjádření k investičnímu záměru akce "Domov důchodců Proseč u Pošné - rekonstrukce vytápění"

Areál Domova důchodců Proseč u Pošné (odběrné místo kategorie "c" EAN 859182400100286446 s rezervovaným příkonem 3x250A) je v současné době napájen distribučním kabelovým vedením NN Provozovatele DS z distribuční trafostanice Proseč u Pošné č. 10016343.

Souhlasíme s technickým návrhem řešení vytápění areálu tepelnými čerpadly s připojením areálu z nové odběratelské prefabrikované trafostanice a přechodem odběratele do kategorie "B" odběratele z hladiny VN.

Připojení nové odběratelské trafostanice bude v souladu s předloženým technickým návrhem řešeno kabelovým vedením VN ze stávajícího podpěrného bodu venkovního vedení VN č.b. 72 linky Kámen na pozemku par.č. 255/2 napájené z rozvodny 110/22kV Pacov takto:

- Úprava venkovního vedení VN Provozovatelem DS: Provozovatel DS zajistí na své náklady osazení svislého úsekového odpínače VN na podpěrný bod VN č. 72 v lince Kámen. Podpěrný bod VN č.b. 72 včetně nově osazeného úsekového odpínače zůstane v majetku Provozovatele DS.

- Výstavba zařízení Žadatele: žadatel zajistí na své náklady vybudování odběratelské trafostanice (TS) a její připojení kabelovým vedením VN z podpěrného bodu venkovního vedení VN č.b. 72 v lince Kámen.

- Hranice vlastnictví: Zařízení Provozovatele DS bude končit na podpěrném bodě venkovního vedení VN č.b. 72 v lince Kámen v místě připojení přívodního VN kabelu Žadatele k výstupním svorkám svislého úsekového odpínače Provozovatele DS. Na těchto svorkách bude docházet k přechodu elektřiny mezi zařízením Provozovatele DS a Žadatele. Zařízení Žadatele bude začínat na podpěrném bodě venkovního vedení VN č.b. 72 v lince Kámen v místě připojení přívodního VN kabelu ke svorkám svislého úsekového odpínače Provozovatele DS. V majetku Žadatele bude veškeré zařízení od odpínače k místu spotřeby nebo výroby.

O stanovení závazných připojovacích podmínek a vystavení smluv o připojení požádejte Provozovatele DS před zahájením zpracování dalšího stupně PD. Ve smlouvě o připojení k distribuční síti Provozovatele DS bude dále v souladu s vyhláškou č.

Předseda dozorčí rady:
Dr. Thomas Kónig

Představenstvo:
Zdeněk Bauer
(Předseda)
Pavel Čada
David Šafář

Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v
Brně, v oddílu B, vložce 8477

2 / 2

16/2016 Sb. stanoven podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech Provozovatele DS s připojením požadovaného příkonu.

Žádosti o připojení v formátu PDF, případně on-line žádosti jsou dostupné na stránkách provozovatel DS www.egd.cz.

S pozdravem