



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Třebíč  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-66333-3/ČJ-2022-161006-ROU

Třebíč 6. října 2022

Počet stran: 2

MIDAKON s.r.o.  
Na návsi 18/4  
Holásky  
620 00 Brno**Projekt „II/390 Kamenna - most ev. č. 390-0008“, sil. č. II/390 - stanovisko pro územní a stavební řízení**

DI Policie ČR Třebíč po prostudování dokumentace zpracované firmou MIDAKON s.r.o., datum: 04/2022, č. zakázky: 22 09, k výše uvedené akci dle § 16 odst. 2 písm. b) a § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vydává:

**1) souhlasné stanovisko pro stavební řízení****2) souhlasné závazné stanovisko se zvláštní užívání komunikace (§25/6 písm. c) zák. 13/1997 Sb.)**

za splnění následujících předpokladů:

- napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé - nelze skokově měnit šířkové parametry komunikace
- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
- umístěné zábradelní svodidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, jeho konstrukce, umístění a úroveň zadržení musí odpovídat požadavkům TP 114
- napojení i zakončení svodidla musí odpovídat požadavkům uvedeným v TP konkrétního použitého svodidla
- návrh DIO je nutné nejméně 30 dní před plánovanou realizací opětovně předložit k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě

Bráfova třída 1247/11  
674 01 Třebíč

por. Ing. Pavel Roudenský  
komisař  
974277253

npor. Bc. Jiří Plaček  
vedoucí oddělení