



HZSJX007DX1I

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

územní odbor Jihlava
Sokolovská 2, 586 01 Jihlava

Č. j.: HSJI- 1725-2/JI-2021
Datum: 5. 5. 2021
Vyřizuje: nprap. Pavel Venkrbec
Tel.: 950271136
E-mail: pavel.venkrbec@hasici-vysocina.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0
Ev. číslo: JI-219/3-2021

Adresát:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

III/02321 Mysliboř - most ev. č. 02321-1

Místo stavby:

k. ú.: Mysliboř, parc. č. 53, 1862/9, 1878/7, 1878/24, 1878/25, 1878/26, 1878/29, 1878/36, 1879/2

Stavebník:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení
vypracoval: Ing. Milan Sedlák, ČKAIT 1005598
datum: 04/2021

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS KV“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 29. 4. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS KV vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva, výkresová část projektové dokumentace:
název: III/02321 Mysliboř - most ev. č. 02321-1
vypracoval: Ing. Milan Sedlák, ČKAIT 1005598
datum: 04/2021


Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS KV k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

V rámci prováděcích prací upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 5 písmena odst. 1 b), zákona o PO, musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00 m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní ploše (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektů, dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.

V případě, že dojde k uzavírce komunikací nebo jejich částí musí být v dostatečném předstihu tato informace oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.




plk. Ing. Petr Kotinsky, Ph.D.
ředitel územního odboru