

Investor:
Kraj Vysočina
Ing. Irena Šedová
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

Žadatel:
OPTIMA, spol. s r.o.
Ivana Stodolová
Žižkova 738
56601 Vysoké Mýto

Vaše značka:
Číslo jednací: **VAK/Jn/2022/1938**
Vyřizuje: **Ing. Michal Janáček**
Telefon: **569430231, 731060265**
E-mail: **janacek@vakhb.cz**

Název akce: **III/346 Chotěboř - ul. Fominova**

Důvod akce / žádosti: **Stavební řízení/ohlášení stavby**

Zájmové území

Obec: **Chotěboř**
Katastr: **Chotěboř**
Datum vydání vyjádření: **18.11.2022**
Platnost tohoto vyjádření: **18.11.2023 (12 měsíců)**

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) řeší v Chotěboři opravu stávající silnice II/346 na ul. Fominova a Hromádky z Jistebnice. Součástí akce je také oprava chodníků, vjezdů, zpevněných ploch, napojení místních komunikací, zřízení a nasvětlení přechodu pro chodce, parkovací záliv a vegetační úpravy. Za účelem odvodnění vozovky, chodníků a navazujících zpevněných ploch je navržena nová dešťová kanalizace (SO 301), do které budou napojeny uliční vpusti. Dešťová kanalizace je navržena prozatím s napojením v ul. Slavíčková do jednotné kanalizace ve správě a majetku společnosti VaK Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen VAK HB). Výhledově se předpokládá pokračování dešťové kanalizace do prostoru bývalého obecního rybníka na pozemku p.č. 354, kde se plánuje umístění retenční nádrže na dešťové vody. Výstavba dešťové kanalizace a umístění uličních vpustí v rámci výstavby komunikace vyvolá nutnost přeložení stávající jednotné kanalizace. Je navržena výšková přeložka kanalizace ve stávající trase z trub kameninových DN500 v délce 35 m.

V zájmovém území stavby se nachází vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení ve správě a majetku VAK HB.

Spolu s rekonstrukcí uličního prostoru bude v rozsahu stavby provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace a oprava stávajících kanalizačních šachet ve správě a majetku VAK HB. Na rekonstrukci vodovodu včetně přepojení vodovodních přípojek a rekonstrukci kanalizace a opravy kanalizačních šachet bude zpracována samostatná projektová dokumentace. Investorem této části stavby bude VAK HB.

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení (DSP) VAK HB **souhlasí** s následujícími podmínkami:

Realizace akce (investor Kraj Vysočina, Město Chotěboř) bude připravena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí vodovodu a kanalizace (investor VAK HB). Požadujeme, aby celá stavba byla prováděna stejným generálním dodavatelem vybraným ve **společné soutěži všech zadavatelů**. Postup provádění stavby bude v dostatečném předstihu projednán na společné **koordinační schůzce** všech tří investorů.

Na předání staveniště budou přizváni zástupci VAK HB, kde budou seznámeni s postupem prací:

provoz vodovodů Chotěboř: **Ing. Pešout – tel. 737 265 545**

provoz kanalizací Chotěboř: **p. Jokl – tel. 731 136 800**

provoz veřejného osvětlení: **p. Pavlas - tel. 602 428 533**

Při návrhu a provádění požadujeme při křížení a souběhu se sítěmi v naší správě (vodovod, kanalizace a VO) **dodržet předepsané odstupové vzdálenosti** dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před zahájením prací provedeme na místě na základě objednávky **vytyčení stávajících inženýrských sítí** VAK HB (kontakt p. Bárta, p. Veselý - tel. 603 500 099, e-mail: hledaci@vakhb.cz).

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz vodohospodářských zařízení a přípojek.

Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních revizních šachet budou po dohodě s VAK HB (Ing. Pešout, p. Jokl) na náklady investora stavby uvedeny do nové nivelety asf. komunikací, chodníků, parkovacích stání a jiného terénu.

Veškeré armatury vodovodních řadů a přípojek a kanalizační revizní šachty zůstanou během prací přístupné a funkční.

Dešťová kanalizace:

Napojení navržené dešťové kanalizace na stávající jednotnou kanalizaci ve správě VAK HB a navržená přeložka jednotné kanalizace bude provedeno až **po předchozí konzultaci a odsouhlasení** s provozem kanalizací Chotěboř (p. Jokl). Realizaci této části stavby bude předcházet **koordináční schůzka**, na které bude mezi zhotovitelem stavby a VAK HB dohodnuta vzájemná koordinace a upřesněn **harmonogram prací**.

Přeložka jednotné kanalizace:

Stavba kanalizace bude prováděna v součinnosti s pracovníky VAK HB. Postup stavebních prací a způsob provádění bude v dostatečném předstihu upřesněn se zástupcem VAK HB: provoz kanalizací Chotěboř: p. Jokl – tel. 731 136 800. Stavbu musí provádět firma s patřičným oprávněním. Jako materiál přeložky kanalizace bude použito trub kameninových. Na šachtách budou použity poklopy dle standardů VAK HB, tj. litinové poklopy s kloubem (pantem) a aretací s elastomerovou tlumící vložkou (typ Viatop). Poklopy budou opatřeny logem VAK HB. Spadišťová šachta bude provedena jako skluzová s vnitřním průměrem 1200 mm s obložení dna a stěny čedičovými nebo kameninovými segmenty. Zhotovitel stavby zajistí provedení kontroly montáže potrubí kanalizace prohlídkou videokamerou, data budou předána ke kontrole provozovateli VAK HB (kontaktní osoba: Ing. Brož – tel. 604 244 468, broz@vakhb.cz).

Kanalizace musí zůstat v průběhu prací na přeložce v provozu. Během provádění dojde k vakovému utěsnění úseku kanalizace mezi dvěma kanalizačními šachtami, mezi kterými bude odpadní voda přečerpávána. Způsob převádění odpadních vod po dobu prací na přeložce bude odsouhlasen zástupcem VAK HB (p. Jokl).

Před zahájením stavby přeložky kanalizace musí být veškerý použitý materiál předložen VAK HB k odsouhlasení!

Umístění nových uličních vpustí a výměna stávajících uličních vpustí v blízkosti (v ochranném pásmu) inženýrských sítí ve správě VAK HB bude předem konzultováno a provedeno dle požadavku zástupců VAK HB: provoz vodovodů Chotěboř (Ing. Pešout), provoz kanalizací Chotěboř (p. Jokl).

Veškeré objekty související s řešenou stavbou (umístění stožárů veřejného osvětlení, mobiliáře, hracích prvků, výsadba stromů, apod.) musí být umístěny **mimo ochranné pásmo** vodovodu, kanalizace a

vodovodních a kanalizačních přípojek. Na vodovodní řady a kanalizační stoky se dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů vztahuje ochranné pásmo, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany, a to 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm včetně a 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm (měřeno mezi vnějším lícem potrubí vodovodu/kanalizace a vnějším lícem všech umístěvaných objektů a základu stožárů VO). Jiné umístění objektů/zařízení VO je nutné s VAK HB předem konzultovat a musí být na místě odsouhlaseno zástupci VAK HB - vodovod (kontaktní osoba Ing. Pešout – tel. 737 265 545), kanalizace (kontaktní osoba p. Jokl – tel. 731 136 800).

Po dokončení stavby přeložky jednotné kanalizace a stavby dešťové kanalizace bude VAK HB předáno **geodetické zaměření** skutečného provedení v souřadnicích JTSK ve formátu DGN dle aktuální směrnice GIS VAK HB. Zaměření bude provedeno 2x, tj. ihned po montáži před obsypem a zásypem (zaměření potrubí, zaměření každého spoje, kanalizačních šachet, vpustí, přípojek). Druhé zaměření bude provedeno po konečných terénních úpravách (vršky poklopů, mříží). Zaměření bude předáno VAK HB, oddělení TPC (kontaktní osoba: Mgr. Havlová – tel. 734 252 209, havlova@vakhb.cz).

Výše uvedení zástupci VAK HB (provoz vodovodů, provoz kanalizací, provoz veřejného osvětlení) budou řídit provádění veškerých prací na našem zařízení. V průběhu stavby a po dokončení prací provedou zástupci VAK HB na výzvu zhotovitele **kontrolu** dodržení všech uvedených požadavků.

Všechny další stupně projektové dokumentace budou v konceptu konzultovány a následně předloženy VAK HB, oddělení TPC k odsouhlasení.

K návrhu **veřejného osvětlení** musí být vydáno samostatné vyjádření VAK HB (kontaktní osoba: **p. Pavlas - tel. 602 428 533**, pavlas@vakhb.cz). Se stejným zástupcem VAK HB bude před zahájením stavby na místě dohodnut postup stavebních prací VO.

Jakékoliv změny oproti předložené dokumentaci budou s VAK HB předem konzultovány.

Platnost tohoto vyjádření je **24 měsíců** (neplatí uvedená platnost z první strany tohoto vyjádření).

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Přílohy:

počet příloh: 0

souborové přílohy: