

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: [podatelna@khsjih.cz](mailto:podatelna@khsjih.cz), ID: 4uuai3w

V Havlíčkově Brodě dne 14.2.2022

Č.j.: KHSV/02375/2022/HB/HOK/Čej  
Sp. značka: S-KHSV/02375/2022/2  
Vyřizuje: Dana Čejpová, 569 474 230, [dana.cejpova@hb.khsjih.cz](mailto:dana.cejpova@hb.khsjih.cz)  
Č.j. odesílatele:  
Počet listů/příloh: 1/1

### Adresát:

**Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749**

### V zastoupení:

**OPTIMA, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 26475081**

**„II/346 Chotěboř – ulice Fominova“** – projektová dokumentace pro územní a stavební řízení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení §82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle §11 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci „II/346 Chotěboř – ulice Fominova“, v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „II/346 Chotěboř – ulice Fominova“ pro společné řízení k umístění a povolování staveb s odkazem na §82 odst.2 písmeno t), §30, § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů se

### **s o u h l a s í.**

### **Odůvodnění:**

Dne 31.1.2022 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost zplnomocněného projektanta stavby o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby „II/346 Chotěboř – ulice Fominova“, kterou zpracovala firma OPTIMA, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 26475081, v únoru 2022. Investorem stavby je Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749.

Předmětem dokumentace je rekonstrukce II/346 Chotěboř – ulice Fominova. Stavba se nachází na silnici II/346 na ulici Fominova a Hromádky z Jistebnice. Jedná se opravu stávající silnice II/346 od křižovatky Krále Jana po křižovatku Na Hlavaticích. Součástí dokumentace bude také oprava chodníků, vjezdů, zpevněných ploch, napojení místních komunikací, zřízení a nasvětlení přechodu pro chodce, parkovací záliv a vegetační úpravy. Stavební úpravy ul. Fominova a Hromádky z Jistebnice jsou navrženy v souladu s územně plánovací dokumentací města Chotěboř. Cílem stavebních úprav je zkvalitnit veřejný prostor občanům a zajistit bezpečnost dopravy, zejména chodců. Jedná se o opravu silnice II/346 s min. šířkou jízdního pruhu 3,0m. Směrové vedení komunikace se téměř nemění, výškový průběh nivelety je částečně upraven. Silnice II/346 je navržena s šířkou jízdního pruhu min. 3,0m s osazením žulového krajníku 300x200mm. Chodníky jsou navrženy v min. šířce 1,5m. Návrhová rychlost je 50km/hod. Oprava silnice II/346 je navržena v trase stávající komunikace, směrové a výškové řešení se podstatně nemění, dochází pouze k částečnému rozšíření a zvýšení únosnosti komunikace. Z hlediska urbanismu nedojde ke změně. Stavba je prostorová s liniovými prvky a z hlediska architektonického řešení je navržena tak, aby plnila svoji funkci zajištění dopravního provozu a zároveň aby měla příznivý vliv na okolní ráz. Použité materiály a povrchové odstíny konstrukčních prvků jsou voleny tak, aby vhodně doplnily funkčnost a estetiku celé

stavby. Chodníky jsou navrženy v příčném sklonu 2,0%. Chodníky jsou navrženy v min. šířce 1,5m. Podélný sklon chodníku nepřesahuje 8,33%. Podélný sklon nepřesahuje ani sklon 5,0%, proto není nutné navrhovat odpočívadla. Výškový rozdíl mezi stávajícím chodníkem a sníženým obrubníkem bude překonán sklonem max.12,5%. Pro bezbariérové užívání bude také obruba v daných místech snížena na výšku 0,02m. Stávající vjezdy budou stavebně upraveny a zřízeny přes pojížděný chodník se sníženou obrubou na výšku 0,05m. Snížení obrubníku bude provedeno pomocí lichoběžníkové rampy s max. sklonem 12,5% a to za předpokladu dostatečné šířky, tedy ponecháním průchozího prostoru min. 0,9m. Pokud šířka chodníku není dostatečná (menší než 2,0m) bude rampa snížení provedena na celou šířku chodníku a to s max. sklonem 12,5% a s příčným sklonem chodníku 2,0%. Dokumentace řeší opravu silnice II/346 ulice Fominova a Hromádky z Jistebnice a to především renovací stávajícího krytu (odfrézování a položení nového krytu) a v daných úsecích kompletní výměna konstrukce. V první fázi byla provedena rekognoskace terénu pro realizaci. Současně byly zaznamenány viditelné poruchy, a to především příčné trhliny, podélné trhliny, plošný rozpad krytu. Rovněž byly zaznamenány další údaje potřebné k rekonstrukci krytu – rozpadlé nebo zdeformované obrubníky, zanesené uliční vpusti. Oprava bude spočívat především ve výměně krytu a to odfrézování 120mm stávajícího krytu s položením asfaltového betonu ve dvou vrstvách tl. 40mm a 80mm. Stávající kamenné ležaté žulové krajníky budou opracovány a nepoškozené kusy uloženy zpět do betonového lože. Jako ložní beton pro uložení obruby bude použit beton C 20/25n XF1. Obrubníky budou osazeny na výšky podsázky 0,10m. V místě sjezdů budou sníženy na výšku podsázky 0,02m. Dále bude vybudován parkovací záliv. Bude proveden v úseku 0,049 00 – 0,094 40km, šířky 2,20m po levé straně ve směru staničení. Protože se jedná o parkovací záliv, nebude osazeno svislé dopravní značení, bude provedeno pouze vodorovné značení V4 0,5/0,5/0,125. Parkovací záliv bude proveden ze žulové drobné kostky. Parkovací záliv se bude nacházet před bytovým domem Folminova č.p. 1001 a č.p. 1000. V současné době se zde parkuje při levé straně podél okraje vozovky (stavbou dojde ke zlepšení stávající situace). Součástí projektové dokumentace je vybudování parkoviště pro 18 vozidel. Parkovací stání č.1-13 pro osobní vozidla jsou navržena šířky 2.50m a délky 4.50m. Délka stání je zkrácena o 0.50m, je uvažován přesah 0.50m přední nebo zadní části vozidla přes stání nad přilehlou plochu zeleně. Krajní parkovací stání jsou rozšířena o 0,25m. Stání pro invalidy je navrženo šířky 3.50 m a délky 4.50mm. Komunikace u parkovacích stání jsou navržena v šířce 5,5m. Parkovací stání č.14-18 jsou navržena jako podélná šířky 2,0m, délky 6,75m. Krajní parkovací stání jsou rozšířena o 1,0m. Ohraničení parkovacích stání bude provedeno osazením žulového obrubníku 300x200mm s podsázkou 0,10m. Parkovací stání bude provedeno z drenážní betonové dlažby, komunikace s živičným povrchem. Odvodnění zajištěno umístěním dešťových vpustí, které budou zaústěny do nové dešťové kanalizace. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o rekonstrukci povrchu stávající silnice ve stávajících rozměrech, směrovém vedení a povrchu komunikace, při které nedojde k navýšení intenzity dopravy a tedy i hluku, orgán ochrany veřejného zdraví nepožaduje zpracování akustické studie či provedení měření hluku. Díky novému povrchu vozovky naopak dojde k mírnému snížení hlukové zátěže v okolí komunikace. Stavba nebude významným zdrojem hluku a nezhorší současné hlukové poměry pro okolí. Z těchto důvodů orgán ochrany veřejného zdraví nepožaduje předložení měření hluku či návrhu opatření k ochraně před hlukem. V projektové dokumentaci jsou navržena technicko-organizační opatření ke snížení hluku ze stavební činnosti, která spočívají v používání strojů a mechanismů s nižšími emisemi hluku a v provádění stavebních činností pouze v denní době. Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen u nejbližších chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení uvažovaného záměru KHS kraje Vysočina konstatuje, že navrhované řešení není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

*Podepsáno elektronicky*

Ing. Kristýna Štěpánová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Havlíčkův Brod a Pelhřimov

Rozdělovník:

**OPTIMA, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 26475081**