

Investor:  
Město Chotěboř  
Bc. Jiří Pešout  
Trčků z Lípy 69  
58301 Chotěboř

Žadatel:  
OPTIMA, spol. s r.o.  
Ing. Šárka Šafránková  
Žižkova 738  
56601 Vysoké Mýto

Vaše značka:  
Číslo jednací: **VAK/Jn/2023/1243**  
Vyřizuje: **Ing. Michal Janáček**  
Telefon: **569430231, 731060265**  
E-mail: **janacek@vakhb.cz**

**Název akce:** **SSZ CH.01 KRÁLE JANA – FOMINOVA, OBEC CHOTĚBOŘ**

Důvod akce / žádosti: **Společné územní a stavební řízení**

*Zájmové území*

Obec: **Chotěboř**  
Katastr: **Chotěboř**  
Datum vydání vyjádření: **03.10.2023**  
Platnost tohoto vyjádření: **03.10.2024 (12 měsíců)**

Projektová dokumentace řeší stavbu SSZ v Chotěboři, křižovatka ulic Krále Jana / Fominova / Tyršova.

V zájmovém území stavby se **nachází** vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení ve správě a majetku společnosti VaK Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen VAK HB) - viz příloha. Upozorňujeme na možný střet s vodovodními a kanalizačními přípojkami, které nejsou majetkem VAK HB.

S předloženou projektovou dokumentací VAK HB souhlasí s následujícími podmínkami:

Na předání staveniště budou přizváni zástupci VAK HB: provoz veřejného osvětlení: **p. Pavlas - tel. 602 428 533**, provoz vodovodů Chotěboř: **Ing. Pešout – tel. 737 265 545** a provoz kanalizací Chotěboř: **p. Jokl – tel. 731 136 800**, kde budou seznámeni s přesným postupem prací.

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel stavby na základě objednávky **vytýčení stávajících inž. sítí** ve správě VAK HB (kontakt: p. Bárta, p. Veselý - tel. 603 500 099, mail: hledaci@vakhb.cz).

Při provádění požadujeme při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi **dodržet předepsané odstupové vzdálenosti** dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Místa křížení se zařízením VAK HB požadujeme přednostně řešit **překopem**. V případě provádění protlaků v prostoru, kde se nachází vodovod (ul. Fominova, Krále Jana, Tyršova) požadujeme provedení sond pro přesné ověření trasy a hloubky uložení vodovodu. Případné provedení sond bude realizováno na náklady investora stavby, vždy až po dohodě a za účasti výše uvedených zástupců VAK HB. O místech a rozsahu provedení sond rozhodnou výhradně zástupci VAK HB.

Stožáry SSZ musí být umístěny **mimo ochranné pásmo** stávajícího vodovodu/kanalizace a vodovodních/kanalizačních přípojek. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. je ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu **1,5 m**. Případná

menší vzdálenost **musí být odsouhlasena** na místě výše uvedenými zástupci VAK HB.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz vodohospodářských zařízení a přípojek a zařízení veřejného osvětlení.

Během zemních a stavebních prací bude jakýkoliv střet s naším zařízením řešen přímo na místě stavby za účasti zástupců VAK HB: provoz vodovodů Chotěboř: **Ing. Pešout – tel. 737 265 545**, provoz kanalizací Chotěboř: **p. Joki – tel. 731 136 800**, provoz veřejného osvětlení: **p. Pavlas - tel. 602 428 533**.

V průběhu stavby a po dokončení prací provedou výše uvedení zástupci VAK HB na výzvu zhotovitele **kontrolu** dodržení všech uvedených požadavků.

Jakékoliv změny oproti předložené dokumentaci budou s VAK HB předem konzultovány.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

#### *Přílohy:*

počet příloh: 0

souborové přílohy: