

Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV p.o. Kosovská 1122/16 Jihlava
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 20.05.2022
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny
Předmět jednání: Stavba: II/151 Radkovice u Budče – most ev. č. 151-013, stupeň dokumentace – DUSP –TDK

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor-TDK pro stupeň dokumentace DUSP k II/151 Radkovice u Budče – most ev. č. 151-013.
- V podélném řezu mostu a v řezu objektu 902 bude doplněn předpoklad umístění plynovodu.
- Do objektu 902 bude doplněna obruba na kraji zámkové dlažby
- V souhrnné zprávě smazat zmínku o svodidle
- Zábradlí před opěrou 1 zůstane zachované stávající
- Do PDPS bude k objektu 901 přidána položka částečného přezdění opěrné zdi
- Do PDPS bude vyznačeno zazubení horního povrchu přechodového klínu pro uložení vozovkových vrstev
- Značení spojovacích postřiků bude PS-C
- Do koordinační situace budou vyznačeny sklony v místě napojení na stávající vozovku
- DIO – popsat trasu pro pěší
- Do PDPS budou popsány nátěry stávajícího zábradlí ve variantě otryskání a nového PKO a dále kompletní výměny PKO
- Do PDPS bude popsáno že tvar obruby nebude lomený ale v plynulém oblouku



Zapsal: Ing. Milan Sedlák

II/151 Radkovic u Budče – most ev. č. 151-013

stupeň dokumentace – DUSP

PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 30.06.2022 v Jihlavě.

Jméno	Organizace	email/telefon	Podpis
VOJTECH NOVAK	KSÚSV TSŮ TR	novak.v0@trebic.cz / 433 64 658	
KAMILA TOČENAL	KSÚSV JI ŘEŠ	točenal.k@ksusv.cz / 435 19 7 802	
JAROSLAV JIRKA	KSÚSV Ř	jirka.j@ksusv.cz / 604 22 5583	