

MIDAKON s.r.o.
Ing. Milan Sedlák
Na Návsi 18/4
620 00 Brno Holásky

ve Vyškově 11. 4. 2022

VĚC: Stanovisko QUANTUM, a.s. Vyškov

Název stavby: „II/151 Radkovice u Budče – most ev.č.151-013“

Místo stavby: k.ú. Radkovice u Budče, p.č. 1856/2; 14/10; 1586/1; 1877/5; 14/9; 14/3; st. 58; 1877/2; 30/1

Investor: Krajská správa údržby silnic, Kosovská 1122/18, 586 01 Jihlava

Čj/zn/č.evid.: 233/JF/2022

Výše uvedenou stavbou **bude dotčeno** naše plynárenské zařízení. S provedením stavby *souhlasíme* za těchto podmínek:

1. Výše uvedenou stavbou **bude dotčen STL IPE plynovod dn 63.**
2. **Úprava mostu s přidruženými pracemi (chodník se zámkovou dlažbou) je částečně nad plynovodem dn 63.**
3. **Křížení a souběh kabelového vedení, přípojky vody, vodovodu, kanalizace a staveb s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2.** Budované stavby, šachty, stožáry a sloupky oplocení musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN 736005. Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku min. 0,1m.
4. **Výkop v ochranném pásmu 1m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně.**
5. V případě provádění protlaku, který kříží plynovod, požadujeme odhalení části plynovodu, aby protlakem nedošlo k jeho poškození.
6. **Minimálně 5 pracovních dní před zahájením prací požádejte SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. pana Šárku,** tel. kancelář 607 593 936, tel.: 602 581 638 E-mail. **o přesné vytýčení plynárenských zařízení, po jednotlivých částech stavby.**
7. Úhrada za vytýčení v hotovosti na místě samém.
8. **Obnažené plynárenské zařízení zajistěte po dobu stavby před poškozením.** Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000Sb.
9. **Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvěte pracovníka SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. k provedení kontroly neporušenosti plynovodu a to po jednotlivých částech stavby.**
10. Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni





ČESKÁ SPOLEČNOST | 25 LET NA TRHU | ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s činností v ochranném pásmu plynovodu.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci předloženou firmě QUANTUM, a.s. a pro rozsah prací v ní uvedených. Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

S pozdravem,

Ing. Jiří Fischer
za QUANTUM, a.s.

2 / 2

○ QUANTUM, a.s.
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
IČ: 25307762
DIČ: CZ25307762
quantumas@quantumas.cz

○ Zákaznické CENTRUM
Vyškov - Brněnská
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
Tel.: 517 343 363
plyn@quantumas.cz

○ Zákaznické CENTRUM
Vyškov - Kostelní
Kostelní 146/3
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 855
kostelni@quantumas.cz

○ Zákaznické CENTRUM
Třebíč - Sigety & Šárka s.r.o.
Cynilometodějská 593/28
674 01 Třebíč
Tel.: 568 820 730
vysocina@quantumas.cz



BEZPLATNÁ LINKA
800 146 975

