



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Třebíč  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-45366-4/ČJ-2022-161006-ROU

Třebíč 22. července 2022

Počet stran: 2

MIDAKON s.r.o.  
Na návsi 18/4  
Holásky  
620 00 Brno**Projekt „II/151 Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013“, sil. č. II/151 Radkovice u Budče - stanovisko ke stavebnímu řízení**

DI Policie ČR Třebíč po prostudování dokumentace zpracované firmou MIDAKON s.r.o., datum: 3/2022, č. zakázky: 22 04, k výše uvedené akci dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) a § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vydává:

- 1) **souhlasné stanovisko pro stavební řízení**
- 2) **souhlasné závazné stanovisko se zvláštním užíváním komunikace**

za splnění následujících předpokladů:

**- DI PČR Třebíč požaduje v rámci stavby odstranit vzrostlou vegetaci, která zasahuje do rozhledových křižovek místních komunikací a sil. č. II/151 v těsné blízkosti rekonstruovaného mostu**

- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu

- umístění svodidla musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, jeho konstrukce, umístění a úroveň zadržení musí odpovídat požadavkům TP 114

- použité bezpečnostní zádržné zařízení (zábradlí) musí odpovídat požadavkům ČSN 73610 čl. 15.2.4 a násl.

- návrh DIO je nutné nejméně 30 dní před plánovanou realizací opětovně předložit k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě

Bráfova třída 1247/11  
674 01 Třebíč

por. Ing. Pavel Roudenský  
komisař  
974277253

npor. Bc. Jiří Plaček  
vedoucí oddělení