

## Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV p.o. Kosovská 1122/16 Jihlava  
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 08.03.2022  
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny  
Předmět jednání: Stavba: II/151 Radkovice u Budče – most ev. č. 151-013, stupeň dokumentace – DUSP –výrobní výbor

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor pro stupeň dokumentace DUSP k II/151 Radkovice u Budče – most ev. č. 151-013.
- Jedná se o stávající jednopolový most z roku 1971, jehož nosná konstrukce je prostá deska tvořená z 8-mi ks železobetonových prefabrikovaných nosníků typu ŽMP. Mostní opěry jsou masivní, železobetonové. Volná šířka na mostě je cca 7,7 m. Založení je plošné.
- Na spodním povrchu stávající nosné konstrukce jsou odpadlé krycí vrstvy betonu, s prokopírovanými třmínky. Mostní závěry nejsou funkční, v místech podpovrchové dilatace je vozovka popraskaná, nerovná. Na obou stranách je patrný průsak mostními závěry do prostoru uložení - tvoří se výluhy. Na základě technického stavu mostu bylo dohodnuto, že stávající most bude nahrazen mostem novým.
- Most se nachází v centru obce, v těsné blízkosti rodinného domu, a navíc se v okolí nachází množství inženýrských sítí – proto byla navržena varianta návrhu odstranění nosné konstrukce s demolicí pouze horních částí opěr (velká část opěry by zůstala a byla sanována). Dále budou provedeny vývrty pro mikropiloty za opěrami a výstavba rámové konstrukce místo stávající nosné konstrukce. Rozpětí této konstrukce je navrženo 7,0 m.
- Je uvažován návrh rekonstrukce bez přeložek inženýrských sítí, budou osloveni jejich správci s žádostí o vyjádření.
- Volná šířka nového mostu bude přibližně stejná jako je tomu u mostu stávajícího – cca 7,75 m. Na obou stranách mostu budou navrženy chodníky, jako je tomu ve stávajícím stavu.
- Na jednání bylo dohodnuto že bude provedena rekonstrukce horní části opěrné stěny (železobetonové římsy) a povrchu chodníku za opěrou 2 ve směru na Štěpkov. Tato oprava bude provedena v rámci samostatného stavebního objektu, který však bude součástí projektové dokumentace II/151 Radkovice u Budče – most ev. č. 151-013 a investorem tohoto objektu bude obec Radkovice u Budče.
- Obec si zaslavní a zaplatí zaměření a projekt daného stavebního objektu samostatně. Při realizaci bude s KSÚSV uzavřena smlouva o společném postupu prací s tím, že si každá strana bude financovat svoje stavební objekty.
- Před opěrou 1 je v současné chvíli projektován nový chodník. Tento projekt zašle starosta obce projektantovi pro vzájemnou koordinaci těchto samostatných staveb.
- Objízdná trasa pro autobus je v současné chvíli uvažována s otáčením autobusu před obcí Radkovice, odkud se autobus vrátí do obce Budeč a dále bude pokračovat po objízdné trase přes obce Lomy, Budkov až do obce Štěpkov, kde naváže na původní trasu.
- Drenážní trubičky pro odvodnění přechodové oblasti za opěrami budou vyvedeny na boční straně mostu, skrze křídla mostu.



Zapsal: Ing. Milan Sedlák

## II/151 Radkovice u Budče – most ev. č. 151-013

stupeň dokumentace – DUSP

### PREZENČNÍ LISTINA





Pracovní jednání konané dne 08.03.2022 v Jihlavě.

Podpis

email/telefon

Organizace

Jméno

NOVÝČEK NOVÁK	KSUŠV TSÚTE	NOVAKNO@KSUSV.CZ	733 614 658	
JEDEK TÁBEEK	KSUŠV OFBS	TAANEK.Z@KSUSV.CZ	730 803 930	
MARTIN KRŠNÍK	ODPČ RADKOVICĚ	ODPČ_RADKOVIC@VOLNT.CZ	770 132 017	
PROKOPKA KAMILA	KSUŠV DI RED	PROKOPKA.K@KSUSV.CZ	735 194 892	
MILAN ŠEDIVÁK	PIDAKON S.I.O	SEDIVAK@PIDAKON.CZ	777 989 895	