



LEGENDA ZNAČEK PO

- H RANICE PŮ
- N5.01-III OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU-SPB
- REI 60/Dp1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
- Δ POŽ.ODOLNOST STROPNÍ KONSTR.
- EI 30/Dp3+C POŽÁRNÍ UZÁVĚRA OTVORŮ
- (PH) DVEŘE OPATŘENÉ KOVÁNÍM DLE ČSN EN 179

- ← SMĚR ÚNIKU OSOB UVNITŘ OBJEKTU
- ⊕ VNITŘNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT SE SPLOŠTITELNOU HADICÍ A PROUDNICÍ TYP 52
- EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE V CELÉM OBJEKTU
- ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA POŽÁRNÍCH ODOLNOSTÍ

- Š1 INSTALAČNÍ ŠACHTA - II. SPB - SAMOST. POŽÁRNÍ ÚSEK
- požárně dělící konstrukce - EI 45/Dp1
- požární uzávěry - EW 30/Dp1

- (Z) POSUZOVANÝ STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ ÚSEK