

Základní údaje

| | |
|-------------------------|---|
| Název propustku | Propustek přes místní potok 0,012 km před začátkem obce Hrbov |
| Liniové staničení (km) | 13.858 km |
| Staničení na úseku (km) | 2.098 km |
| Zatížitelnost Vn (t) | - |
| Zatížitelnost Vr (t) | - |
| Zatížitelnost Ve (t) | - |
| Souřadnice | WGS: 49.502933°N 15.740026°E |
| Okres | Jihlava |
| Kraj | Vysočina |
| Předmět přemostění | Vodoteč, stálý průtok |
| Archivace projektu | Nezadaná |

Základní pasport

| | |
|---------------------------------|--|
| Délka propustku (m) | 6.00 m |
| Šířka mezi zábradlími (m) | 7.00 m |
| Stavební výška (m) | 0.80 m |
| Volná výška otvoru (m) | viz níže Části objektu: Nosná konstrukce |
| Výška nad terénem (m) | 2.00 m |
| Volná šířka (m) | 5.10 m |
| Šířka mezi obrubami (m) | - |
| Šířka levého a pravého chodníku | viz níže Části objektu: Chodníky |
| Rok postavení | 0 |
| Šikmost | Levá 70.00 g |
| RPH k roku hodnocení (Kč) | 0.00 Kč |

Spodní stavba

| | |
|-------|--|
| Popis | Po obou stranách propustku betonové čelní zdi. |
|-------|--|

Nosná konstrukce

| | |
|----------|--|
| Popis | Volně založené železobetonové trouby průměru 1,20 m. |
| Poznámka | |

Části objektu**1.2 Podpěry**

| | | |
|----------|---|--|
| Nezadaná | Typ podpěr: Počet: 2 Délka: - až - m Výška: - až - m | Druh: Není Materiál: Železobeton Šířka: - až - m |
|----------|---|--|

2.1 Nosná konstrukce

| | | |
|----------|--|---|
| Nezadaná | Počet polí: 1 Kolmá světlost (m): 1.20 Volná výška (m): 1.20 Další materiál: není Prefabrikát: Železobetonové trouby | Šikmá světlost (m): - Konstrukční výška (m): 0.10 Převažující materiál: Železobeton Druh statického působení: Trubka |
|----------|--|---|

Vozovka

| | | |
|---|--|---|
| - | Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami (m): 0.00 | Skladba vozovky: Plocha (m ²): - |
|---|--|---|

Chodníky

| | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| - (Levý chodník) | Povrch chodníku: Není Plocha (m ²): 0.00 | Šířka chodníku (m): 0.00 |
| - (Pravý chodník) | Povrch chodníku: Není Plocha (m ²): 0.00 | Šířka chodníku (m): 0.00 |

4.2 Zábradlí

| | |
|-----------------------------|--|
| Nezadaná (po obou stranách) | |
|-----------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| | Ocelové zábradlí, 3 x madlo vodorovné výplně, délka 2 x 6 m. |
| Cizí zařízení | |
| - | Není Typ zařízení: Správce: |
| Ostatní údaje | |
| Stav nosné konstrukce propustku | III - Dobrý |
| Stav spodní stavby propustku | III - Dobrý |
| Použitelnost | III - Použitelné s výhradou |
| Dne / vypracoval-podpis | |
| Datum tisku / vytisknul z BMS | 19.7.2023 06:53 / Budař Rostislav |



IMG_20200302_085859.jpg



IMG_20200302_085922.jpg



IMG_20200302_085931.jpg



IMG_20200302_085944.jpg



IMG_20200302_090129.jpg



IMG_20200302_090140.jpg



IMG_20200302_090209.jpg



IMG_20200302_090225.jpg



IMG_20200302_090237.jpg