



STÁVAJÍCÍ TĚLESA:
- DEMONTÁŽ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NOVÝM NÁTĚREM
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA OSU VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ KOTVENÍ
- NOVÉ ARMATURY
- NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

LEGENDA ČAR A TVAROVEK:

- NOVÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ** - POTRUBÍ OCELOVÉ SVÁŘOVANÉ;
- POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ V OBJÍMKÁCH
- BUDE POUŽITO TEPELNĚ IZOLAČNÍ POUZDRO Z KAMENNÉ VLNY, POVRCH POZN. U DN65 BUDE TL. STĚNY 30,0mm
- NOVÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ** - POTRUBÍ OCELOVÉ SVÁŘOVANÉ;
- POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ, VEDENÉ VOLNĚ
- POTRUBÍ VEDENÉ VIDITELNĚ BUDE BEZ IZOLACE A BUDE OPATŘENÉ NÁTĚREM BARVY DLE INTERIÉRU
- ŘÍDÍCÍ KABEL CYKY 2x1,5mm²
- NOVÉ LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO;**
- SLOŽENO Z ČLÁNKŮ O ROZMĚRU 580/160/60mm (VŠ/D), ROZTEČ PŘIPOJENÍ 500mm
- PŘIPOJENÍ NA OTOPNOU SOUS. POMOCÍ VŠLIVEK S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 5/4"
- ZÁVĚŠENO NA STĚNU (KONZOLA SOUČÁSTÍ DODÁVKY TĚLESA)
- STÁVAJÍCÍ ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, POUZE NOVÉ PŘIPOJENO VYSPÁDOVÁNÍ POTRUBÍ.

LEGENDA ARMATUR A ZAŘÍZENÍ:

- PT** PROSTOROVÝ TERMOSTAT - OVLÁDAJÍCÍ ZÓNOVÝ VENTIL (viz. specifikace č. E1)
- PROVEDENÍ PRO VEŘEJNÉ PROSTORY
- NAPÁJENÍ 230 V, 50 Hz
- TH** TERMOSTATICKÁ HLAVICE KAPALINOVÁ V PROVEDENÍ PRO VEŘEJNÉ PROSTORY (ZABEZPEČENÍ PROTI KRADEŽI) - (viz. specifikace č. E3)
- TRV** TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL DN15 PŘÍMÝ (viz. specifikace č. E4) - PŘIPOJENÍ NA OTOPNÉ TĚLESO VNĚJŠÍ ZÁVIT 1/2", PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ VNITŘNÍ ZÁVIT 1/2"
- RŠ** REGULACNÍ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ DN15 PŘÍME, UZAVÍRATELNÉ S VYPOUŠTĚNÍM (viz. specifikace č. E2) - PŘIPOJENÍ NA OTOPNÉ TĚLESO VNĚJŠÍ ZÁVIT 1/2", PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ VNITŘNÍ ZÁVIT 1/2"
- KK** KULOVÝ KOHOUT
- VK** VÝTOKOVÝ KOHOUT
- AOV** AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL HYGROSKOPICKÝ, K OTOPNÉMU TĚLESU, VNĚJŠÍ ZÁVIT 1/2"
- DZU** DVOUCESTNÝ ZÓNOVÝ UZÁVĚR SE SERVOPONEM, 230 V, IP 50 (viz. specifikace č. E5)
- PŘIPOJIT KABELAŽÍ S PROSTOROVÝM TERMOSTATEM
- PŘIPOJIT NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

STÁVAJÍCÍ ROZVODY VYTÁPĚNÍ BYLY ČÁSTEČNĚ OVĚŘENY OHLÍDKOU, AVŠAK V NĚKTERÝCH ÚSECÍCH NEBYLO MOŽNO TRASY OVĚŘIT. V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ VYPLYNUVŠÍCH PŘI REALIZACI JE NUTNĚ UPRAVIT NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VYTÁPĚNÍ.
NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD VYTÁPĚNÍ PROBĚHNE V INSTALAČNÍM KANÁLU POD PODLAHOU 1NP.

POZNÁMKA:
POTRUBÍ BUDE PŘELOŽENO POD STROP 1NP A JŽ NEPOTŘEBNÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY. DEMONTOVÁNY BUDOU ROZVODY VEDOUcí V INST. KANÁLU V PROSTORU PROVÁDĚNÝCH ÚPRAV A STOUPACÍ POTRUBÍ V ÚROVNI 1NP. STOUPACÍ POTRUBÍ OD STROPU 1NP AŽ PO 9NP ZŮSTANE NEDOTČENO.
VŠECHNA STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU DEMONTOVÁNA A NAHRAZENA NOVÝMI LITINOVÝMI ČLÁNKOVÝMI TĚLESY.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2-8.NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2
X.01	CHODBA I	24,43	X.14a	POKOJ	16,53
X.02	SCHODIŠTĚ	16,97	X.14b	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,05
X.03	ZAVĚTRÍ	4,11	X.15a	POKOJ	16,53
X.04	VÝTAH	4,64	X.15b	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,05
X.05a	PŘEDSÍN	3,32	X.16a	POKOJ	16,53
X.05b	SKLAD	11,85	X.16b	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,05
X.06a	PŘEDSÍN	3,46	X.17a	POKOJ	16,53
X.06b	SKLAD	11,85	X.17b	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,05
X.07	VÝTAH	4,70	X.18a	POKOJ	16,53
X.08a	PŘEDSÍN	2,02	X.18b	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,05
X.08b	KUCHYŇKA	14,57	X.19a	POKOJ	16,53
X.08c	UKLIDOVÁ KOMORA	2,84	X.19b	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,05
X.09	CHODBA	85,31	X.20a	POKOJ	16,53
X.10a	POKOJ	16,53	X.20b	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,05
X.10b	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,05	X.21a	POKOJ	16,53
X.11a	POKOJ	16,53	X.21b	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,05
X.11b	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,05	X.22a	POKOJ	16,53
X.12a	POKOJ	16,53	X.22b	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,05
X.12b	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,05	X.23a	POKOJ	16,53
X.13a	POKOJ	16,53	X.23b	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,05
X.13b	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,05			

SCH SCHÉMA AREÁLU 1:2000 ORIENTACE PROJEKTU



± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu

Projektant: V.J.R.Tech., s.r.o. Generála Fanty 847/3 674 01, Třebíč tel.: 602 749 749 email: v.j.r.tech@seznam.cz	Projektant odborně / profesní část: IČ: 03816931	Autorizace:
Vedoucí projektu: Ing. Radovan Vojvoda	Zodpovědný projektant: Ing. Radovan Vojvoda	Vypracoval: Ing. Radovan Vojvoda
		Kreslil: Iveta Vojvodová

Aloc: Investor: Kraj Vysočina Žákova 1882/57 586 01, Jihlava tel.: 594 602 111 email: posta@kr-vysočina.cz	Místo stavby: Pozemek: parc. č. st. 5671, st. 5673/2 k.ú.: Třebíč Obec: Třebíč Okres: Třebíč Kraj: Kraj Vysočina	Zakázka: 22-31 Stupeň: DPS Datum: 15.9.2023 Revize: 20.9.2023 Formát: A1/A2(841/420) Měřítko: 1:50 Objekt: DOMOV MLÁDEŽE Paré:
Část: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	Profese: VYTÁPĚNÍ	Číslo výkresu: D.1.4.2.4 Objekt: S001
Obsah: PŮDORYS 2-8.NP		