

## PŮDORYS ZÁKLADŮ - vytápění

<b>LEGENDA ČAR A TVAROVKEL:</b>					
	NOVÉ ROZVOODY VYTÁPĚNÍ - POTRUBÍ OCELOVÉ SVAŘOVANÉ;				
	- POTRUBÍ VEDEBNÉ VLNĚNÍ V OBKLIMÁCH				
	- BUDE POUŽITO TEPELNĚ ISOLAČNÍ POUZZDRO Z KAMENNÉ VLNY, POUVRCH HLINIKOVÁ FOLIE A TL. STĚNY 20,0mm, λ = 0,043 W/mK				
	POZN.: U DN65 BUDE TL. STĚNY 30,0mm				
STAVAJÍCÍ ROZVODY VYTÁPĚNÍ BYLY ČÁSTEČNĚ OVĚŘENY OBHLIDKO, AVŠAK V NĚKTERÝCH ÚSECÍCH NEBYLO MOŽNO TRASY OVĚŘIT. V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTI VYPLYNUVŠÍCH PŘI REALIZACI JE NUTNÉ UPRAVIT NAPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ ROZVODY VYTÁPĚNÍ.					
NAPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ ROZVOD VYTÁPĚNÍ PROBEHNE V INSTALAČNÍM KANALU POD PODLAHOU 1NP.					
<b>POZNÁMKA:</b>					
POTRUBÍ BUDE PŘELOŽENO POD STROP 1NP A JIŽ NEPOTŘEBNÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY. DEMONTOVÁNÍ BUDOÚ ROZVODY VEDOUcí V INST. KANÁLU V PROSTORU PROVÁDĚNÝ ÚPRAVA A STOUPACÍ POTRUBÍ V ÚROVNĚ 1NP. STOUPACÍ POTRUBÍ OD STROPU 1NP AŽ PO 9NP ZUSTANE NEDOTČENÝ.					
VŠECHNA STAVAJÍCÍ PLECHOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU DEMONTOVÁNA A NAHRAZENA NOVÝMI LITINOVÝMI ČLANKOVÝMI TĚLESY.					
<b>SCH</b>			<b>SCHEMA AREÁLŮ</b>		
			<b>1:2000 ORIENTACE PROJEKTU</b>		
± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu					
Projektant: <b>V.I.R.Tech., s.r.o.</b> Generála Fanly 847/3 674 011, Třebíč tel.: 602 749 749 IČ: 03616931 email: v.i.r.tech@seznam.cz			Projektant odborně / profesní část:  		
Autorizace:  			Zakázka: 22-31 Stupeň: DPS Datum: 15.9.2023 Revize: 20.9.2023 Formát: A1/A2(841x420) Měřítko: 1:50 Objekt: Paré:		
Investor: <b>Kraj Vysočina</b> Židkova 1882/57 586 011, Jihlava tel.: 564 602 111 IČ: 70890749 email: posta@kr-vysochina.cz			Místo stavby: Pozemek parc. č. st. 567/3, st. 567/2 k.ú.: Třebíč Obec: Třebíč Okres: Třebíč Kraj: Kraj Vysočina Profese:		
Část: <b>TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b>			VYTÁPĚNÍ		
Název: <b>SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM</b>			DOMOV MLÁDEŽE		
Osoba:			Číslo výřezu: Objekt:		
<b>PŮDORYS ZÁKLADŮ</b>			<b>D.1.4.2.2 SO01</b>		