



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230 V, 50 Hz  
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,  
ROZVODY PŘEDNÍM ODPOJENÍM V LIŠTÁCH  
ROZVODY MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33 2000-5-52 A ČSN 332130  
SVÍTIDLA ZAVĚŠENA NA LANÁCH A VAZNÍKU HALY  
SPÍNAČE A ZÁSUVKY OSADIT DO VÝŠE 1,1m NAD PODLAHOU  
PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
TYP JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL VIZ. TABULKA SVÍTIDEL

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 57 , Jihlava				
MÍSTO STAVBY	Velké Meziříčí, ul. Zahradní , parc.č.3586/6			FORMÁT	2 A4
HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí REKONSTRUKCE ÚT + ELEKTRO DOLNÍ DÍLNA				DATUM	3/2023
				ÚČEL	DPS
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH: D.1.4.4 - ELEKTRICKÉ ROZVODY				Č.ZAKÁZKY	6/2023
PŮDORYS 2.N.P - SILNOPROUDÉ ROZVODY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					D1.4.4-E2