


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL	OSVĚTLENÍ
301	SCHODIŠTĚ	-
302	CHODBA	-
303	UČEBNA č.49	-
304	KABINET č.48	-
305	UČEBNA č.46	-
306	UČEBNA č.45	-
307	KABINET č.44	-
308	PŘEDSÍŇ WC-CHALPCI	200 lx
309	WC-CHLAPCI	200 lx
310	ÚKLIDOVÁ KOMORA	100 lx
311	PŘEDSÍŇ WC-MUŽI	200 lx
312	WC-MUŽI	200 lx
313	KABINET č.50	-
314	UČEBNA č.51	-
315	KABINET č.52	-
316	UČEBNA č.53	-
317	UČEBNA č.54	-
318	KABINET č.55	-

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI V PODHLEDECH A VE ZDIVU DLE ČSN
VÝVODY PRO OSOUŠEČE PROVÉST DLE POŽADAVKU VÝROBCE DODÁVANÝCH
OSOUEČŮ, VENTILÁTORY NAPOJENY NA PŘÍSLUŠNÝ SVĚTELNÝ OKRUH
SVÍTIDLA TYP VIZ TABULKA SVÍTIDEL OSAZENA DO PODHLEDU STEJNĚ JAKO
POHYBOVÁ ČIDLA

PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.



ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTRLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 185 35 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57 , 586 01 Jihlava				
MÍSTO STAVBY	ul. Strojírenská 6 , 591 01 Žďár nad Sázavou			FORMÁT	2 A4
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou REKONSTRUKCE ZTI BUDOVY ŠKOLY- STROJÍRENSKÁ				DATUM	4/2022
				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH: D.1.4.3. ELEKTRICKÉ ROZVODY				Č.ZAKÁZKY	10/2022
PŮDORYS 3.NP				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					D1.4.3 - E4