



ROZVADĚČ: R1

PLAST–Z, ROZMĚR 700x500x120mm
PŘÍVOD HOREM, VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN–C–S
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN–C–S
DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2.

INVESTOR:	PROJEKTANT:		PROJEKTANT: JIRÍ PROVAZNIK ZELIVSKÉHO 868 580 01 HAVLÍČKŮV BROD IČ: 63563509 tel: 721 484 774 e-mail: elektro-provaznik@email.cz
	KSÚS Vysočiny p.o.,Kosovská 1122/16, Jihlava		
	VYPRACOVAL: J.PROVAZNIK	KONTROLA: J.BĚLOHRADSKÝ	
	MÍSTO STAVBY: Humpolec	KRAJ: Vysočina	
Stavební úpravy a nástavba provozního obj. v Humpolci			ZAKÁZKA: DATUM: 1/2018
D.1.4. Technická prostředí staveb siloproudá elektrotechnika, el. komunikace			STUPEŇ: OS+DSP FORMÁT: A3
Rozváděč R1			MĚŘITKO: ČÍSLO VÝKRESU: 05