



## ROZVADĚČ: R2

PLAST–Z, ROZMĚR 700x500x120mm

PŘÍVOD HOREM, VÝVODY HOREM

KRYTÍ IP 40/20

### NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ

230/400V AC 50Hz TN–C–S

OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN–C–S

DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2.

INVESTOR:		PROJEKTANT:	
KSÚS Vysočiny p.o.,Kosovská 1122/16, Jihlava		JIŘÍ PROVAZNÍK ŽELIVSKÉHO 868 580 01 HAVLIČKŮV BROD IČ: 63563509 tel: 721 484 774 e-mail: elektro-provaznik@email.cz	
WYPRACOVAL:	J.PROVAZNÍK	KONTROLA:	J.BĚLOHRADSKÝ
MÍSTO STAVBY:	Humpolec	KRAJ:	Vysočina
Stavební úpravy a nástavba provozního obj. v Humpolci		ZAKÁZKA:	DATUM: 1/2018
D.1.4. Technická prostředí staveb silnoproudá elektrotechnika, el. komunikace		STUPEŇ:	OS+DSP FORMÁT: A3
Rozváděč R2		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 06