

Napěťová soustava 3/N/PE ~50 Hz, 400/230V  
sít: TN-C-S  
Ochrana před úrazem el. proudem  
Automatickým odpojením od zdroje  
-proudovým chráničem

PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ


Přepět' ochrana 2.st 4. pól. tř. +C	ks	1
Jistič jednopól.	ks	26
Jistič trojpól. do 63A	ks	1
Pr. chránič 25A, 4p/A, 30mA	ks	2
Poj. odpojovač 3P- pro poj 14 x 51 vč. pojistek	ks	2
Pamět'ové relé	ks	14
Svorka řadová	ks	57

Plastováá povrchová rozvodnice

Min. 72 modulů 4 x 18  
Krytí IP 40/20

Krytí IP 40/20

Rozměry š x v x h  
430 x 735 x 153 mm

Akce: OA A HŠ TŘEBÍČ - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY SIROTKČI - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		Autorizace:	 Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč mobil: (+420) 606 224 941 e-mail: info@cube-projekty.cz IČ: 282 67 419 DIČ: CZ28267419
Místo stavby:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ PARCELNÍ ČÍSLO: st. 1798		
Objednatel:	KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57, 586 01 JIHLAVA IČ: 70890749		
Zodpovědný projektant:	Ing. LUDMILA JELÍNKOVÁ	www.jelinkova.cz	Datum: 12/2023
Ing. LUDMILA JELÍNKOVÁ	Ing. LUDMILA JELÍNKOVÁ		Zakázkové číslo: 11/2022
			Formát: 8 x A4
Oddíl: D.1.4e SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Objekt: SO 01 - BUDOVA ŠKOLY	Měřítka:		Paré:
Obsah: Rozvodnice učebny Ru _2.část	Číslo výkresu:		D.1.4e.16