


Napěťová soustava 3/N/PE ~50 Hz, 400/230V  
sít': TN-C-S  
Ochrana před úrazem el. proudem  
Automatickým odpojením od zdroje  
-proudovým chráničem

Akce: OA A HŠ TŘEBÍČ - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY SIROTCÍ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		Autorizace:	<div></div> <div>Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč mobil: (+420) 606 224 941 e-mail: info@cube-projekty.cz IČ: 282 67 419 DIČ: CZ28267419</div>
Místo stavby: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ PARCELNÍ ČÍSLO: st. 1798			
Objednatel: KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57, 586 01 JIHLAVA IČ: 70890749			

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Datum:	12/2023	
ING. LUDMILA JELÍNKOVÁ	ING. LUDMILA JELÍNKOVÁ	www.jelinkova.cz	Zakázkové číslo: 11/2022	
			Formát: 8 x A4	
Oddíl:	D.1.4e SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Objekt:	SO 01 - BUDOVA ŠKOLY		Měřítka:	Paré:
Obsah:	Rozvodnice kuchyně RK-1_2.část		Číslo výkresu:	
			D.1.4e.09	