


Napěťová soustava 3/N/PE ~50 Hz, 400/230V  
sít': TN-C-S  
Ochrana před úrazem el. proudem  
Automatickým odpojením od zdroje  
-proudovým chráničem

Akce: OA A HŠ TŘEBÍČ - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY SIROTCÍ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		Autorizace:	<div></div> <div>Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč mobil: (+420) 606 224 941 e-mail: info@cube-projekty.cz IČ: 282 67 419 DIČ: CZ28267419</div>			
Místo stavby:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ PARCELNÍ ČÍSLO: st. 1798					
Objednatel:	KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57, 586 01 JIHLAVA IČ: 70890749					
Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	Datum:		12/2023	
ING. LUDMILA JELÍNKOVÁ		ING. LUDMILA JELÍNKOVÁ	www.jelinkova.cz		Zakázkové číslo:	11/2022
			Formát:		8 x A4	
Oddíl:			Stupeň:			
D.1.4e SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Objekt: SO 01 - BUDOVA ŠKOLY			Měřítko:		Paré:	
Obsah:			Číslo výkresu:			
Rozvodnice kuchyně RK-1_3.část			D.1.4e.10			