



HZSJX008SRJA

**Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina**

územní odbor Havlíčkův Brod

Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod 580 01



Č. j.: HSJI- 4470-2/HB-2023
Č. ev.: HB-190/1-2023
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Adresát:
Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
587 33 Jihlava

Vyřizuje za PO: nprap. Ing. Jiří Polívka
Tel.: 950 275 126
E-mail: jiri.polivka@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: por. Bc. Jaroslav Báča
Tel.: 950 275 157
E-mail: jaroslav.baca@hzscr.cz

Datum: 9. 1. 2024

**KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA**

Název stavby:

ZŠ a PŠ U Trojice - rekonstrukce elektroinstalace

Místo stavby:

U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
k. ú.: Havlíčkův Brod, parc. č. st. 612

Stavebník:

Kraj Vysočina, IČO 70890749
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: Ing. František Dvořák, ČKAIT 0700246
datum: 11/2023

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) obdržel dne 12. 12. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS VYS k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.: 950275111
E-mail: vys.spisovna@hzscr.cz

Datová schránka: ntdaa7v

IČO: 70885184
Číslo účtu: 19-15032881/0710

HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu o třech nadzemních podlažích, jednom podzemním podlaží, s výškou stavby 8,82 m, páté třídy využití, s výskytem více než 10 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, která je podle ustanovení § 9 písm. a) bodu 3 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie III.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: ZŠ a PŠ U Trojice - rekonstrukce elektroinstalace
vypracoval: Ing. František Dvořák, ČKAIT 0700246
datum: 10/2023

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona

posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená projektová dokumentace včetně technické zprávy zpracovatel: Ing. František Dvořák, ČKAIT 0700246, 11/2023).
- Z posouzení uvedené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS VYS k závěru, že uvedená dokumentace splňuje obsahové náležitosti.
- Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 4.
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, §10, odst. 6.
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
- Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, §22.

Závěr

HZS VYS na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

plk. Mgr. Luboš Vacek
ředitel ÚO
úřední osoba

