






[illegible]

- | | |
|---|--|
|  | rozvod potrubí TV pro ÚT přívod / zpařačka |
|  | rozvod potrubí TV pro ÚT přívod / zpařačka (stávající) v novém řešení |
|  | otopná tělesa nebo rozvod potrubí TV pro ÚT určené k demontáži |
|  | nová stoupačka - rozvod potrubí T-TV pro ÚT a V-TV pro VZT |
|  | označení místnosti s návrhovou/výpočtovou teplotou
TZ 1200 W - teplená ztráta místnosti |

[illegible]

- jmen. teplota - primár pŕívod z kotla 80/60°C
- jmen. teplota - sekundár ÚT, provozní max 80/60°C
- jmen. teplota - sekundár ÚT hlása, návrhová 80/60°C (stávající systém a hlása)
- jmen. teplota - sekundár ÚT hlása, návrhová 55/45°C (nová, pro nízkoteplotní provoz)
- jmen. teplota - ořívč VZT návrh 55/45°C

- minimální pŕetlak = statický pŕetlak za studena 200kPa
- maximální provozní pŕetlak 270kPa
- maximální dovolený pŕetlak = pojistný pŕetlak 300kPa

[illegible]