



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA (40ks) BUDOU DEMONTOVÁNA A NAHRAZENA NOVÝMI ZAVĚŠENÝMI
NA KONSTRUKCI KROVU VE VÝŠCE 6m
NAPÁJECÍ KABELY BUDOU ULOŽENY V TRUBKÁCH D=25mm
STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY A SPÍNAČE BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI
PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
TYP JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL VIZ. TABULKA SVÍTIDEL

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 57/1882 , 586 01 Jihlava			FORMÁT2 A4 DATUM3/2024 ÚČELDPS MĚŘÍTKO1:50 Č.ZAKÁZKY6/2024	
MÍSTO STAVBY	DD Rovečné , Rovečné 40 , 592 65 Rovečné				
DĚTSKÝ DOMOV ROVEČNÉ REKONSTRUKCE ÚT					
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB					
OBSAH: D.1.4.2 - ELEKTRICKÉ ROZVODY					
2.NP - ELEKTRICKÉ ROZVODY TĚLOCVIČNA				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU E3