



ROZVADĚČ

PŘÍVOD A VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20
rozměr 400x300x120mm - zapuštěný

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

VYPRACOVAL		HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA		<div>SIFE</div> <div>Strojírenská 1304 580 01 Havlíčkův Brod www.sife.cz</div>	<div>ERPLAN</div> <div>PROJEKČNÍ ATELIER</div>	ČÍSLO VÝTISKU	
J.Provazník		Ing T.Duben	Ing.J.Bělohradský					
					DATUM	11/2023		
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava					REVIZE		
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace		MÍSTO AKCE Hrotovická 1336/30			ÚČEL		DPS
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.3 Technika prostředí staveb zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod		Č. POZEMKU st. 2691/8, 2629		MĚŘÍTKO	***	FORMÁT	
			KAT. ÚZEMÍ				2xA4	
			Třebíč [769738]		KÓTY V	MM		
OBSAH VÝKRESU	ROZVÁDĚČE 1.NP R06					ČÍSLO ZAK.-SIFE	POŘ. ČÍSLO	
						P23038	D1.4.-15	