



ROZVADĚČ

PŘÍVOD A VÝVODY HOREM  
KRYTÍ IP 40/20  
rozměr 400x300x120mm – zapuštěný

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PŘED PORUCHOU  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

VYPRACOVAL		HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA		<div>SIFE</div> <div>Strojírenská 1304 580 01 Havlíčkův Brod www.sife.cz</div>	<div>erPLAN</div> <div>PROJEKČNÍ ATELIÉR</div>	ČÍSLO VÝTISKU	
J.Provazník		Ing T.Duben	Ing.J.Bělohradský					
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava					DATUM		11/2023
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace			MÍSTO AKCE		REVIZE		
				Hrotovická 1336/30		ÚČEL		
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.3 Technika prostředí staveb zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod			Č. POZEMKU st. 2691/8, 2629		DPS		
				KAT. ÚZEMÍ		MĚŘÍTKO		
				Třebíč [769738]		***		
						KÓTY V	MM	
OBSAH VÝKRESU	ROZVÁDĚČE 1.NP R03					ČÍSLO ZAK.-SIFE		POŘ. ČÍSLO
						P23038		D1.4.-14