



ROZVADĚČ

PŘÍVOD A VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20
rozměr 400x300x120mm – zapuštěný

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

VYPRACOVAL		HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA		SIFE		ERPLAN		ČÍSLO VÝTISKU
J.Provazník		Ing T.Duben	Ing.J.Bělohradský		Strojírenská 1304 580 01 Havlíčkův Brod www.sife.cz		PROJEKČNÍ ATÉLIER		
STAVEBNÍK		Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava				DATUM			
NÁZEV AKCE		SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace		MÍSTO AKCE Hrotovická 1336/30		11/2023		FORMÁT	
NÁZEV ČÁSTI						REVIZE			
						ÚČEL			
						DPS			
		D.1.4.3 Technika prostředí staveb zařízení silnoproudé elelktrotechniky a bleskosvod		Č. POZEMKU		MĚŘÍTKO		2xA4	
				st. 2691/8, 2629		***			
				KAT. ÚZEMÍ					
				Třebíč [769738]		KÓTY V			
						MM			
OBSAH VÝKRESU		ROZVÁDĚČE 2.NP R12				ČÍSLO ZAK.-SIFE		POŘ. ČÍSLO	
						P23038			
						D1.4.-17			