



Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení všech stáv. sítí.
Souběh a křížení řešit podle ČSN 736005 ed.2.

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120							ČÍSLO VÝTISKU
VYPRACOVAL J.Provazník		HIP Ing T.Duben	OPRÁVNĚNÁ OSOBA Ing.J.Bělohorský		<div>SIFE</div> <div>Strojírenská 1304 580 01 Havlíčkův Brod www.sife.cz</div>	<div>erPLAN</div> <div>PROJEKČNÍ ATELIER</div>	
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava					DATUM	11/2023
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace			MÍSTO AKCE Hrotovická 1336/30		REVIZE	FORMÁT 6x4
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.3 Technika prostředí staveb zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod			Č. POZEMKU st. 2691/8, 2629 KAT. ÚZEMÍ Třebíč [769738]		ÚČEL DPS	
OBSAH VÝKRESU	Přípojka NN					MÉRÍTKO 1:200 KÓTY V MM	ČÍSLO ZAK-SIFE P23038
							POŘ. ČÍSLO D1.4.-07