



Legenda

- Rozvaděč NN
- Nouzové sv.3W LED/1.hod IP44
- Venkovní nástěnné LED svítidlo 15W IP44
- Vypínač řaz.1.IP20
- Vypínač řaz.5.IP20
- Vypínač řaz.6.IP20
- Vypínač řaz.6+6.IP20
- Vypínač řaz.7.IP20
- Vypínač řaz.1.IP44
- Zásuvka 230V/16A IP20
- Zásuvka 230V/16A IP20 + SPD tř.D
- Zásuvka 230V/16A IP44
- Pohybový spínač
- Sporáková trojkombinace
- Tlačítko topný žebřík
- Ventilátor
- Doplňkové pospojení než. částí
- Kouřový hlásič pož. odvětrání
- Tlačítkový hlásič pož. odvětrání

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PŘED PORUCHOU  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120							ČÍSLO VÝTISKU
VYPRACOVAL J.Provazník		HIP Ing.T.Duben	OPRAVNĚNÁ OSOBA Ing.J.Bělohradský		<div>SIFE</div> Strojárna 1304 580 01 Hustlířův Brád www.sife.cz	<div>ERPLAN</div> PROJEKTOVÁ FIRMA	
STAVEBNÍK Kraj Vysočina, Židkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava					DATUM 11/2023		
NÁZEV AKCE SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace		MÍSTO AKCE Hrotovická 1336/30		REVIZE ÚČEL DPS			
NÁZEV ČÁSTI D.1.4.3 Technika prostředí staveb zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod		Č. POZEMKŮ st. 2691/8, 2629 KAT. ÚZEMÍ Třebíč [769738]		MĚŘÍTKO 1:50 KÓTY v MM		FORMÁT 12x44	
OBSAH VÝKRESU SILNOPROUD 3.np						ČÍSLO ZAK.-SIFE P23038	POŘ. ČÍSLO D1.4.-03