

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis

Číslo jednací
KUJI 33171/2014

Vvřizuie/telefon
Mgr. Tvrzová/kl. 218

V Jihlavě dne
20. 5. 2014

**Veřejná zakázka na stavební práce „Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Pelhřimov“
ev.č. VZ 482373**

**– dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů**

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

Ze zadávací dokumentace nám není zřejmé, jaký hlukový útlum má splňovat okenní profil?

Odpověď:

Hodnoty hlukového útlumu vyplývají ze specifikace materiálů, která je součástí projektové dokumentace, a kterou pro úplnost přikládáme jako přílohu těchto informací.

Okno je třeba akusticky posuzovat jako celek, nikoli jako sklo a rám.

Dotaz č. 2:

Musí být rozpočet doplněn do vámi zadaných výkazů výměr, nebo může být předán v našem formátu?

Odpověď:

Požadavek zadavatele v zadávací dokumentaci je jednoznačný – oceněné soupisy prací, dodávek a služeb (položkové rozpočty) budou předloženy jako součást nabídky ve struktuře a formátech použitých u jednotlivých výkazů v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 3:

Objekt management Pelhřimov - prosíme o doplnění specifikace pol. č. 384 – R79000 schodišťová plošina pro ZTP 1 ks. Takto nelze ocenit.

Odpověď:

Zadavatel se omlouvá za absenci popisu plošiny – specifikaci přikládáme v příloze těchto informací.

Zadavatel žádá zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona s ohledem na výše uvedené dodatečné informace (dotaz č. 3) prodlužuje termín pro podání nabídek a z tohoto důvodu nově stanoví tyto termíny:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 5. 2014 ve 12.00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne téhož dne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, zasedací místnost 2.26 C.

Tyto informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Příloha: okna – specifikace materiálů
schodišťová plošina - specifikace

Mgr. Jitka Tvrzová
úředník odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina

TRANSFORMACE ÚSPMP TĚCHOBUZ II, PELHŘIMOV - MANAGEMENT

DVOUDÍLNÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA - SPECIFIKACE

Podlaží objektu určená pro styk s veřejností (1. NP a 2. NP, ve kterém budou situována pracoviště určená pro styk s klienty a veřejností) budou pro osoby s omezenou schopností pohybu zpřístupněna pomocí instalace dvoudílné schodišťové plošiny.

Specifikace plošiny:

- dvoudílná šikmá schodišťová plošina (na každém rameni jeden díl)
- 2 x přímá dráha
- napájení bateriemi
- motor s převodovkou na plošinu
- bezdrátové ovládání v zastávkách
- ovladače – spodní stanice, horní stanice, mezipodesta
- nosnost minimálně 300 kg
- rozměry podlahy 900 x 800 mm

Plošina za sebou nesmí táhnout žádný kabel a to ani po dráze plošiny (nebo třeba navíjený na buben), musí splňovat všechny podmínky normy 80-40.

Dráha plošiny a plošina bude ocelová v laku RAL 7035.

Dráha plošiny bude kotvena do obvodových stěn schodiště podél ramen.

Automatické sklápění podlahy, zábran a nájezdů.

Délky drah cca 2,5 m a 3 m