



LEGENDA ZNAČEK			
ZNAČKA	NÁZEV	DODÁVKA	POZNÁMKA
	ROZVADĚČ NN	EL	—
	VYPÍNAČ IP20	EL	—
	VYPÍNAČ ZALUŽOVÝ 1+1 S BLOK.	EL	—
	POHYBOVÝ SPÍNAČ PRO NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ	EL	—
	POHYBOVÝ SPÍNAČ PRO PŘÍMÉ SVÍCENÍ LED OSVĚTLENÍ	EL	—
	VYPÍNAČ IP44	EL	—
	ZÁRUSKA 230V/16A IP20 / IP44	EL	—
	POŽÁRNÍ PRŮSTUP / UCPÁVKA	EL	—
1	SVÍTIDLO VČ. VÝPOČET OSVĚTLENÍ	EL	—
2	SVÍTIDLO VČ. VÝPOČET OSVĚTLENÍ	EL	—
N1/N2	SVÍTIDLO NOUZOVÉ VČ. VÝPOČET OSVĚTLENÍ	EL	—
N1/N2	SVÍTIDLO NOUZOVÉ VČ. VÝPOČET OSVĚTLENÍ	EL	—

LEGENDA VEDENÍ			
ZNAČKA / POPIS	MATERIÁL	ZNAČKA / POPIS	MATERIÁL
— SVĚTELNÉ OKRUHY	CYKY	— OCHRANNÉ VEDENÍ	CXK+R+V
— ZÁSUVKOVÉ OKRUHY	CYKY	— SDRUŽENÉ VEDENÍ	
— OVLÁDÁNÍ, SIGNALIZACE A MĚŘENÍ	CYKY	— CHRÁŇKA / TRUBKA TUHÁ	
— MOTORY - VZT	CYKY	— KABELOVÝ ZLAP - DRÁTĚNÝ	FzZn

LEGENDA KONSTRUKCI S OMEZENÍM PRO ROZVODY REMESL	
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	CELOPROSKLENÉ STĚNY
	STĚNY S AKUSTICKÝMI POŽADAVKY
	HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

**POZNÁMKY**

1. KABELOVÉ ROZVODY V PODLAHÁCH BUDOU KLADENY DO PE TRUBEK, PE TRUBKY BUDOU POLOŽITY V SOULADU S ČSN 33 2000-5-62nd 2 NA PŘECHODECH MEZI MATERIÁLY A V DLATACÍCH SPÁRÁCH TAK, ABY BYLO ZAMEZENO MECHANICKÉMU NAMAHANÍ VODICÍ

2. DO PODLAHOVÝCH KRABIC BUDE VEDENA VÝJ. JEDNA REZERVNÍ OCHRÁŇKA PRO MOŽNÉ BUDOUCÍ ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ

3. PODLAHOVÉ KRABICE BUDOU OSAZENY 3x ZÁSUVKY 230V A SLP ZÁSUVKAMI V DODÁVCE PROFESE SLP

4. V MÍSTNOSTECH S UMÝVADELEM, VANOU NEBO SPRCHOU BUDE INSTALACE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 33 2130nd 3 A ČSN 33 2000-7-701nd 2

5. V KAŽDÉ ORDINACI BUDE PROVEDENA KRABICE MÍSTNÍHO POSPOJENÍ. PŘIPOJENÁ NA HOP ROZVADĚČE VODICEM CY6 Z2

6. DETAILNÍ KORDINACE TRAS ELEKTROINSTALACE A OSTATNÍCH REMESL BUDE PROVEDENA NA STAVĚ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP					
Číslo	Název	Plocha [m²]	Em [W]	Krytí IP	přisl.
1.001	Chodba-šikmá	211.99	200	40/30	20 21
1.002	Denní místnost	13.71	300	40/30	20 21
1.003	Pracovna - seštra	22.81	500	40/30	20 21
1.004	Pracovna - lékař	21.29	500	40/30	20 21
1.005	Pracovna - lékař	19.20	500	40/30	20 21
1.006	Box	1.27	200	40/30	20 21
1.007	Pracovna - seštra	35.13	500	40/30	20 21
1.008	Box	2.08	200	40/30	20 21
1.009	WC zaměstnanci	2.54	200	40/30	20 21
1.010	Pracovna - lékař	22.67	500	40/30	20 21
1.011	Skřes roztoku CAPD	15.82	200	40/30	20 21
1.012	Pracovna - seštra	23.10	500	40/30	20 21
1.013	Box	2.08	200	40/30	20 21
1.014	WC zaměstnanci	2.47	200	40/30	20 21
1.015	Pracovna - lékař	19.01	500	40/30	20 21
1.016	Pracovna - lékař	17.94	500	40/30	20 21
1.017	Box	2.14	200	40/30	20 21
1.018	WC zaměstnanci	2.60	200	40/30	20 21
1.019	Pracovna - lékař	17.89	500	40/30	20 21
1.020	Box	2.14	200	40/30	20 21
1.022	Pracovna - seštra	19.48	500	40/30	20 21
1.023	Pracovna - lékař	21.85	500	40/30	20 21
1.024	Box	2.35	200	40/30	20 21
1.025	WC zaměstnanci	2.86	200	40/30	20 21
1.027	Pracovna - lékař	17.54	500	40/30	20 21
1.029	WC zaměstnanci	2.82	200	40/30	20 21
1.030	Pracovna - seštra	23.02	500	40/30	20 21
1.031	Pracovna - lékař	18.16	500	40/30	20 21
1.032	Pracovna - seštra	17.99	500	40/30	20 21
1.033	Box	2.19	200	40/30	20 21
1.034	WC zaměstnanci	2.67	200	40/30	20 21
1.035	Pracovna - lékař	22.16	500	40/30	20 21
1.036	Karanténa	10.90	500	40/30	20 21
1.037	Čistící místnost	6.45	300	40/30	20 21
1.038	WC handicapovaní	3.88	200	40/30	20 21
1.039	WC mužů	12.68	200	40/30	20 21
1.040	WC ženy	14.39	200	40/30	20 21
1.021	WC zaměstnanci	2.60	200	40/30	20 21
1.028	Box	2.32	200	40/30	20 21
1.026	Pracovna - seštra	17.77	500	40/30	20 21

#### POZNÁMKY

ČÍSLO PARE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VŠEOBECNÉ INFORMACE 20,000 = 430,800 m.m.m., Bpv.

Název: **Nemocnice Třebíč pavilon U**

Místo úpravy: Nemocnice Třebíč, příslušná organizace, Purkyňova nám. 1332, 67401 Třebíč

Katastrální území: Třebíč (709738)

Parcelní číslo: st. 2232

INVESTOR

Název: Kraj Vysočina

Adresa: Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

E-mail: posta@kraj-vysočina.cz

Telefon: 564 802 111

Web: www.kraj-vysočina.cz

Projektový manažer: Ing. Josef Chovan

GENERALNÍ PROJEKTANT

Název: Delta projektconsult s.r.o.

Adresa: Komenského nám. 1342/7, 674 01 Třebíč

E-mail: office@delta-group.cz

Telefon: +420 568 800 800

Web: www.delta-group.cz

Hlavní autor projektu: Ing. Josef Chovan

PROJEKTANT / SPECIALISTA

Název: Atelier TESTUDO a.s.

Adresa: Pohřížská 151, 951 02 Pohřížka

E-mail: info@atelier-testudo.cz

Telefon: 601 121 781

Web: atelier-testudo.cz

Zodpovědný projektant: Atelier TESTUDO a.s.

DOKUMENT

Stavba: SO 01 - Stavební úpravy 1.NP

Profil: D.1.4.7 NN

Vypracoval: JH Hmčij

Číslo a název projektu: 2424-003 Nemocnice Třebíč pavilon U

Období výstavby: 22.03.2024

Formát: 297x210 mm [1x44]

Období výstavby: D.1.4.7-3

Období výstavby: D.1.4.7-3