

Akce: **Nemocnice Třebíč**
Pavilon chirurgických oborů
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: **Kraj Vysočina**
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

Zak. číslo: **A 23 – 14 – P**

D1.02 Úpravy na operačních sálech

D1.02.5-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.02.5 INTERIÉR

Projektová dokumentace je zpracována s použitím odstínů a dezénu jednotlivých prvků a materiálů a je třeba jej chápat jako závazný popis standardu a před vybráním výsledného produktu je nutno předložit vzorek pro odsouhlasení odstínu architektem. Ve stavební části jsou uvedeny technické vlastnosti jednotlivých produktů a ty je nutno chápat jako závazné a produkty řešit s těmito vlastnostmi a následně odstíny dle PD interiéru.

Případné změny materiálů nutno konzultovat s autorem části projektové dokumentace v rámci KD stavby!!

a) Rozsah

Projekt interiéru řeší materiálové a barevnostní standardy pro úpravy na operačních sálech u akce novostavby pavilonu chirurgických oborů v nemocnici v Třebíči. Řešení se týká podlahových konstrukcí, jejich nášlapné vrstvy, obkladů stěn barevností a materiálem, dezénem a přidružených doplňkových prvků a konstrukcí.

b) Upozornění

Projektová dokumentace se skládá z výkresové části, výkazů materiálu (rozpočtu) a technických zpráv. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí. V případě nejasností je třeba kontaktovat projektanta.

c) Zpracování projektové dokumentace ve vztahu na požadavky zákona 137/2006 Sb.

Projektová dokumentace je zpracována na základě ceníků ÚRS Praha, zpracovatel vycházel z dostupných katalogů popisů a směrných cen stavebních prací, vydání 2011. Pro výrobky a práce, které nejsou obsahem výše uvedených ceníků jsou zpracovány popisy jednotlivých výrobců.

Specifikace podlah

Materiálové řešení podlah je navrženo ve vinylových povlakových krytinách, keramické dlažbě a nátěru na beton v technických místnostech. Vlastnosti povrchů byly vybírány s ohledem na účel místnosti (vodivost, protiskluznost apod.), bližší specifikace viz tabulka podlah a stavební řešení projektu.

Z hlediska barevnosti a volby odstínů je objekt rozdělen po patrech v návaznosti na pavilon chirurgických oborů a je tedy zvolena rozdílná barevnost podlaží. Vstupní 1.NP je voleno v odstínech ŽLUTÉ barvy, s odlišením prostoru emergency, ta je v odstínech ŠEDÁ/ZELENÁ, 2.NP je zvoleno v odstínech ZELENÉ barvy, 3.NP bude zvoleno dle stávající barevnosti podlahové krytiny.

Hlavní chodba propojující pavilon operačních sálů s pavilonem chirurgických oborů navazuje na barevnost použitou v PCHO. Je navržena ve vinylové povlakové heterogenní krytině. Je voleno jasných barev, jednobarevná krytina s mírnými odlesky. Budou mít provedený sokl vytvořením fabiónu (s poloměrem 30mm) vytaženým do výšky 100mm.

Pro pokládku budou dodržena pravidla platná pro daný materiál.

Bližší specifikace umístění materiálů viz výkresová dokumentace. Specifikace barevnosti a dezénů jednotlivých krytin je uvedena v náhledech vzorů standardu.

Místnosti, kde je potřeba materiálu podlahoviny s ochranou proti elektrostatickému výboji, je navržena zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina. Jsou to prostory emergency (příprava pacienta, crash room) a dospávacího pokoje. Bližší specifikace vlastností materiálu je uvedena ve stavební části PD.

Převážně je voleno dvou odstínů šedého a zeleného.

Pro pokládku budou dodržena pravidla platná pro daný materiál.

Bližší specifikace umístění materiálů viz výkresová dokumentace. Specifikace barevnosti a dezénů jednotlivých krytin je uvedena v náhledech vzorů standardu.

Keramická dlažba je obecně uvažována u vstupní části do emergency, u hygienického zázemí a ostatních vlhkostně a provozně namáhanějších prostorů, jako například úklidové komory, hygienické buňky a WC.

Zádveří emergency je navrženo z dlažby o rozměrech 600x600mm v rozvržení viz výkresová dokumentace.

Keramická dlažba u WC, očisty pacienta aj. jsou voleny v rozměru 200x200mm se sprchovým koutem odděleným vizuálně dlažbou 100x100mm. Schéma kombinace dlažby dvou rozměrů je naznačena ve výkresové dokumentaci interiéru. Pro hygienické buňky a WC je zvoleno dvou odstínů, které jsou použity dle vhodnosti k barevnosti podlaží.

Spárovací hmota dlažeb je uvedena na výkresech interiéru PD.

Spárořez je naznačený v půdoryse podlaží.

Obecně projekt počítá s použitím systémových soklů (včetně příslušných koutových a nárožních tvarovek) v odpovídajících odstínech a rozměrech dle okolní zádlažby. ***Spáry podlahy je bezpodmínečně nutné, mimo diagonálně pokládané dlažby, navázat na spáry obkladu!!***

Pro napojení keramického obkladu stěny na keramickou dlažbu podlahy je voleno soklové požílbové lišty.

Veškeré přechodové lišty provést v odstínu MATNÝ NEREZ s výjimkou dilatačních lišt, které budou v odstínu HLINÍK-ŠEDÁ (rozmístění viz výkresová dokumentace).

Specifikace stěn

Vzhledem k účelu využívání a návaznosti na pavilon chirurgických oborů je voleno pestré škály barev. Výmalba v místnostech je lokálně doplněna zvýrazňující malbou. Zvýrazňující malba je odlišná dle jednotlivých podlaží. Odstín WHITE je u stěn nacházejících se v místnostech technického zařízení.

Hygienické zázemí, jiné vlhkostně namáhané prostory (lokálně stěny za umyvadly a linkami) a prostory s požadavky na lepší hygienu jsou obloženy keramickým obkladem.

Barevné kombinace obkladů jsou rozdílné v jednotlivých podlažích a uvedeny jsou ve výkresech. Rozměry obkladů jsou 200x200mm.

U lokálně použitého keramického obkladu za umyvadly a kuchyňskými linkami je voleno shodné barevné kombinace jako u předchozích s rozdílem volby rozměrů a to 150x150mm. Umístění jednotlivých odstínů je naznačeno ve výkresu obkladová schémata.

Spárovací hmota u všech obkladů je shodného odstínu a to WHITE LINE.

Výplně otvorů

Veškeré nové dveře budou typizované a řešeny v odstínu shodném pro zárubně i dvevní křídla (pokud není uvedeno jinak). Odstíny jsou voleny po podlažích, 1.NP - ŽLUTÁ, 2.NP - ZELENÁ. Lokálně jsou označeny dveře jiných odstínů a to pro dveře do prostor místností se stávajícími dveřmi pro zachování jednotného vzhledu. Veškeré barvy v matném provedení.

Kování dveří bude v dezénu MATNÝ NEREZ.

Případná dvířka el. skříní apod. nutno barevně sladit s odstínem okolní výmalby, alt. obkladem!!

Nástěnné ochranné prvky a madla

Provést viz. výkresy interiéru.

Prostory 1.NP a 2.NP jsou opatřeny nalepovacími ochrannými nárazovými pásy. Rohy jsou opatřeny ochranami rohů.

Barevnost je dělena po podlažích dle barevnosti v PCHO a to 1.NP - ŽLUTÁ 16 - NCS S 0550-Y10R, 2.NP - ZELENÁ 23 - NCS S 2060-G20Y a lokálně u emergency - ŠEDÁ 136 NCS S 3500-N.

Umístění je popsáno ve výkresové dokumentaci interiéru.

Pro ochranu posuvných dveří je navržena ochrana v podobě nerezového nárazového sloupku kotveného do podlahy.

Vybavení interiéru

Obecně je nutno nábytek vyrábět z laminovaných DTD tl. min. 18mm v odpovídajícím dezénu. Slabší DTD (HDF) je možno použít pouze v případě neviditelných „zad“ jednotlivých prvků, popřípadě např. u podružné konstrukce šuplíků apod. Veškeré pracovní desky/ pracovní plochy nutno vyrobit z laminovaných DTD tl. min. 25mm. Veškeré hrany nábytku je nutno opatřit ABS hranou tl. min. 2mm (platí i u vnitřního vybavení). U jednotlivých kusů nábytku je počítáno s možností rektifikace. Veškeré kování provést v matném nerez. Pokud jsou součástí prvku police, je nutno počítat s možností jejich libovolného výškového nastavení cca po 50mm.

Veškeré materiály musí splňovat požadavky na snadnou čistitelnost a odolnost běžným dezinfekčním prostředkům používaným ve zdravotnictví, popřípadě požadavky PBŘ.

Před zahájením výroby je bezpodmínečně nutná schůzka dodavatele s projektantem za účelem odsouhlasení dekorů, čalounění a vzhledu dodávaného nábytku (platí i pro barevnost lékařské technologie). Nedílnou součástí PD je i předpis standardů vybraného nábytku v rámci PD interiéru/ lékařské technologie.

Vnitřní infosystém

Dveřní popisové tabulky

Dveřní tabulky jsou zamýšleny ve dvou provedeních – s vyměnitelnými papírovými jmenovkami pro místnosti se stálým obsazením jednotlivými osobami a dále v provedení bez jmenovek pro popis ostatních místností. Základní rozměr 210x105mm, boky kryté plastovými koncovkami v barvách podlaží se skrytými šrouby, popis proveden barevným tiskem na bílý papír, na jmenovce opatření průhlednou fólií. Odstín kovových profilů přírodní stříbrná, plastové koncovky v odstínech podlaží, tisknutá grafika bude respektovat navrženou barevnost, připevněno ke zdi šrouby. Podrobné info viz. samostatný výkres PD interiéru. Přesný počet nutno doupřesnit uživatelem.

V případě potřeby je možno dveřní křídla doplnit upřesňujícími piktogramy (wc muži, úklid, atd.) příklad viz. samostatný výkres.

Lepená grafika

Je použita na hliníkových prosklených dveřích na začátku oddělení. Přesnou definici názvů, umístění a počet nutno projednat s uživatelem.

Konečný vzhled, texty, umístění a počet veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou konzultovat a upřesnit uživatelem a zároveň autorem PD interiéru v rámci KD stavby!!

Technické vlastnosti materiálů, látek, definování vzhledu, rozměry jednotlivých prvků apod. uplatněných při vybavování interiéru viz. samostatné dokumenty sekce technologie.

Použité odstíny jednotlivých prvků a materiálů je třeba chápat jako popis standardu a před vybráním výsledného produktu je nutno předložit vzorek pro odsouhlasení odstínu architektovi!

Projektová dokumentace je zpracována s použitím odstínů a dezénu jednotlivých prvků a materiálů a je třeba jej chápat jako závazný popis standardu a před vybráním výsledného produktu je nutno předložit vzorek pro odsouhlasení odstínu architektem. Ve stavební části jsou uvedeny technické vlastnosti jednotlivých produktů a ty je nutno chápat jako závazné a produkty řešit s těmito vlastnostmi a následně odstíny dle PD interiéru.

Případné změny materiálů nutno konzultovat s autorem části projektové dokumentace v rámci KD stavby!!