


5

Obecní úřad Jamné
588 27 Jamné u Jihlavy

Tel. starosta: 567 277 245 , účetní - matrika: 567 277 095, e-mail: obec.jamne@seznam.cz

Č.j: JAM/ 527 / 2017 / ML

23. října 2017

IS engineering
s.r.o.
Došlo: 24.10.2017
Podpis: 
594/14

IS engineering s.r.o.
provozovna č. 000778118
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava

VĚC: Vyjádření pro územní řízení „II/353 D1 – Rytířsko - Jamné – I.stavba“

K Vaší žádosti o vyjádření ze dne 7.10.2017 sdělujeme následující:

Plánovanou stavbou dojde ke křížení silového kabelu, který slouží jako strategický přívod elektřiny pro vrty pitné vody pro obec Jamné. Před zahájením výkopových prací je nutné vytyčit tento kabel, aby nedošlo k jeho poškození. K tomuto kabelu neexistují přesná data (souřadnice) o jeho poloze.

Vodovodní přípojka Jamné – Rytířsko je uložena po pravé straně komunikace (směr Jihlava - Žďár) a dle návrhu nedojde k jejímu dotčení.

Souběžně s vodovodním potrubím je uložena HDPE chránička, jejíž vlastníkem je obec Jamné. Chránička je nyní bez zafouknutého kabelu, lze ji použít pro kabelové spojení místní části Rytířsko a obec Jamné. Ukončení HDPE chráničky označíme na požádání.

Ke stavbě nemáme kromě výše uvedených další připomínky.

Ing. Aleš Weselý
starosta



Datová schránka: vpmcxcm, IS engineering s.r.o.

Uživatel: Marie Ošmerová

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: vyjádření II/353-Rytířsko-Jamné I. stavba

ID zprávy: 514365427

Typ zprávy: Přečtená datová zpráva

Datum a čas doručení: 24. 10. 2017 v 09:05:02

Odesílatel: Obec Jamné, Jamné 2, 58827 Jamné, CZ

ID schránky: cyibrke

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: JAM/527/2017/ML

Naše spisová zn.: Nezádáno

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Marie Ošmerová

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

Vyjádření IS engineering 23_10_17.doc (15,5 kB)