

Žádost ze dne: 05.09.2024
Číslo jednací: VASTR-6734/2024-KI
Vyřizuje: Hana Klobasová
Tel.: +420 568 899 126
Email: hana.klobasova@vodarenska.cz
Datum: 06.09.2024

Žadatel:

ing. arch. Michal Zlatuška
Žerotínova 357
Jaroměřice nad Rokýtnou 675 51

Vyjádření pro stavební povolení

Stavba(projekt): **Rekonstrukce nádvoří zámku Budkov**
Územní lokalizace: k.ú. Budkov, parc. č. 1081/1, 1081/3, 1081/6, 1083/2, 2117/14, st. 14
Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Projektant: ing. arch. Michal Zlatuška, Žerotínova 357, Jaroměřice nad Rokýtnou 675 51

Popis stavby:

Rekonstrukce vstupního nádvoří - výměna šterkových zpevněných ploch za kamennou dlažbu z odseků, rekonstrukce VO, restaurování kamenných prvků, drobné sadové úpravy.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **provozujeme** vodovod pro veřejnou potřebu, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené dokumentaci, za jejíž obsah zodpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

1. Stanovisko k povolení stavby:

- **Souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu vodovodů dle § 23, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.**
- **Veškeré změny oproti schválené dokumentaci pro povolení záměru, které zasáhnou do ochranného pásma vodovodů jsou možné pouze s písemným souhlasem VAS.**
- **K vydání kolaudačního rozhodnutí stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.**

2. Podmínky pro realizaci stavby:

- Před zahájením realizace požadujeme provést vytyčení trasy dotčených sítí ve správě VAS:
Radek Klika radek.klika@vodarenska.cz **568 899 167 603 754 147**
- **Zahájení realizace stavby je nutné oznámit vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.**
- Přesné určení trasy stávajících přípojek námi provozovaných IS je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
- Při umístění veškerých objektů, výsadbě stromů a příslušenství odvodnění (např. uliční vpusti, vsakovací objekty apod.) musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí.
- Při provádění zemních prací v ochranném pásmu vodovodu nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí (vč. veřejných částí přípojek) nebo omezení jejich provozuschopnosti. V ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce ručně.
- Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu vodovodu je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce lze provádět pouze s vědomím a se souhlasem VAS.

- Zemními pracemi nebude snižováno min. krytí námi provozovaných IS včetně přípojek o více než 0,10 m a nebude zvyšováno o více než 0,20 m.
- V případě pojezdu těžkých stavebních strojů v nezpevněném terénu nad námi provozovanými IS bude místo křížení zpevněno např. silničními panely.
- Po dobu stavby nesmí být nad IS ukládány žádné stavební materiály, zařízení staveniště včetně deponie zeminy. Provozované IS a povrchové znaky vodárenských zařízení (poklopy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a plně funkční.
- **Požadujeme přizvání vedoucího provozu ke kontrole osazení vodárenských poklopů, ovladatelnosti armatur příp. kontrole souběhu a křížení odvodnění včetně přípojek uličních vpustí s vodovodem a/nebo kanalizací před záhozem. V případě nedodržení této podmínky nebude vydáno souhlasné stanovisko ke kolaudaci.**
- Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady zhotovitele stavby po předložení objednávky, případně zhotovitelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
- V průběhu realizace stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozu VAS.

Kontakt na příslušný provoz:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč

Provoz vodovodu a kanalizace Jemnice, Želetavská 1126, 675 31 Jemnice

Vedoucí provozu Jaroslav Krejčí jaro.slav.krejci@vodarenska.cz 568 450 405 603 730 977

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

Hana Klobasová
referent speciálních činností