

v okrajových oblastech zvýšená vrstva  
kačírku - min. 80 mm (max 100mm)

ochranný perforovaný koš pro  
střechy s kačírkem 133 mm

kačírková lišta z  
perfor. AL plechu

nástavec střešní vpusti  
DN 125 s manžetou PVC

tepelná izolace lepená PU lepidlem


spádová vrstva z perlit betonu

nová pojistná hydroizolace a  
parozábrana z asfalt. pásu

střešní vpust' DN 125 s manžetou PVC -  
odvodnění pojistné vrstvy



±0,000 = 481,000 Bpv  
Dokumentace pro provádění stavby

	zodp. projektant:	Ing. Václav Chýle	stupeň:	DPPS
	kontroloval:	Ing. Jaroslav Hruška	datum:	09/2024
	navrhl:	Ing. Václav Chýle	č. zakázky:	327 021
	vypracoval:	Ing. Václav Chýle		
investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava				
akce: Dětský domov Senožaty				
Oprava střechy nad objektem MŠ				
výkres: D.1.1.3 Výkresová část				
měřítko: 1:5, 1:1				
Detail D2				
D.1.1.3.11				