

nová pojistná hydroizolace /  
parozábrana/ vytažena až na stěnu

těsnící tmel  
K4 - tmelící poplastovaný  
L profil horkovzdušný svar  
bednění z cetris desky tl. 18 mm  
podloženo XPS tl. 40 mm

K2 - vnější poplastovaná  
koutová lišta, horkovzdušný svar

K3 - vnitřní poplastovaná  
koutová lišta, horkovzdušný svar

spádová vrstva z perlit betonu


obvodová dilatace z  
pěnového PE tl. 10 mm

S5

S2



±0,000 = 481,000 Bpv  
Dokumentace pro provádění stavby

	zodp. projektant:	Ing. Václav Chýle	stupeň:	DPPS
	kontroloval:	Ing. Jaroslav Hruška	datum:	09/2024
	navrhl:	Ing. Václav Chýle	č. zakázky:	327 021
	vypracoval:	Ing. Václav Chýle		
investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava				
akce: Dětský domov Senožaty				
Oprava střechy nad objektem MŠ				
výkres: D.1.1.3 Výkresová část				
Detail D4			měřítko: 1:5, 1:1	č. výkresu: D.1.1.3.13