

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

územní pracoviště Žďár nad Sázavou

Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 566 650 811, fax: 566 650 888, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: py2ivam

Č.j.: KHSV/02940/2024/ZR/HDM/Zaj

Záznam o jednání

- osobním
- telefonickým

Předmět jednání: Domov mládeže Gymnázium Nové Město na Moravě – studie

Datum, hodina, místo jednání: 2.2.2024, 8:30, kancelář KHSV Žďár nad Sázavou, Tyršova 3

Účastníci jednání:

Ing. arch. Ondřej Novotný

Ing. Vít Sladký

Hana Zajícová, KHSV, ÚP Žďár nad Sázavou

Obsah jednání: Dne 2.2.2024 proběhla konzultace studie výstavby domova mládeže Gymnázia Nové Město na Moravě. Konzultováno bylo dispoziční řešení jednotlivých podlaží nově navrhované budov, která by měla 1 PP – 5. NP, které bude půdním prostorem.

V 1. PP budou umístěny šatny, hygienické zařízení – sprchy a hygienické zařízení pro dívky a chlapce – **předsině WC je nutno stavebně oddělit a samostatně větrat**. Dále pak sušárna, prádelna, úklidová komora, sklady, zázemí pro provozní pracovníky, zázemí pro trenéry – **hygienické zařízení obou zázemí je nutné řešit v souladu s § 54 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci**.

V 1. NP je navržena výdejna pokrmů, která bude sloužit i pro přípravu snídaní – **nutno doplnit umyvadlo na mytí rukou, dřez na mytí ovoce a zeleniny**, sklad potravin, mytí termoportů, technická místnost, úklidová komora, WC- **nutno řešit stavebně oddělenou předsiní s umyvadlem a WC kabinu**, šatna pracovníků, kancelář vychovatel s hygienickým zařízením, místnost pro trenéry s hygienickým zařízením – **hygienické zařízení trenérů nutno řešit dle § 54 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci**, pohotovostní hygienické zařízení pro jídelnu dělené dle pohlaví – **předsině WC s umyvadlem musí být stavebně oddělené**, úklidová komora, technická místnost, sklady.

V 2. NP je navrženo 6 pokojů (3 buňky s příslušným hygienickým zařízením – 2 umyvadla, 1 sprcha, 1 WC) a 1 třílůžkový pokoj s hygienickým zařízením – 2 umyvadla, 1 sprcha, **1 WC kabina – nutno stavebně oddělit**, úklidová komora, kotelna, trenéři.

V 3. NP je navrženo 6 pokojů (3 buňky s příslušným hygienickým zařízením – 2 umyvadla, 1 sprcha, 1 WC) a 1 třílůžkový pokoj s hygienickým zařízením – 2 umyvadla, 1 sprcha, **1 WC kabina – nutno stavebně oddělit**, úklidová komora, jeden dvoulůžkový pokoj s hygienickým zařízením.

Ve 4. NP je navrženo 6 pokojů (3 buňky s příslušným hygienickým zařízením – 2 umyvadla, 1 sprcha, 1 WC) a 2 dvoulůžkové pokoje s hygienickým zařízením – 2 umyvadla, 1 sprcha, 1 WC kabina, úklidová místnost a izolace s vlastním hygienickým zařízením.

V 5. NP jsou navrženy 4 pokoje z toho **2 pokoje čtyřlůžkové s hygienickým zřízením – v domovech mládeže lze na pokoje umístit max 3 lůžka, nutno snížit počet lůžek**, úklidová komora.

Jako studovny budou využívány třídy v budově gymnázia, budova gymnázia bude propojena s nově navrhovaným objektem domova mládeže, jídelna bude současně společně s atriem využívána pro účely obývacího pokoje.

Závěr jednání:

Do projektové dokumentace bude nutno zapracovat výše uvedené požadavky a dále doložit výpočty denního osvětlení v jídelně, pokojích, výdejně pokrmů, místnosti trenérů a výpočet doplňujícího umělého osvětlení, výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stěn a stropů, výpočet dokládající zajištění akustického pobytového komfortu v prostoru jídelny.

Toto vyjádření se vztahuje k dispozičnímu řešení a nezahrnuje požadavky, které vyplynou při posuzování kompletní projektové dokumentace (způsob vytápění, VZT atd.).

Podpisy účastníků (pouze u osobního jednání):

Záznam o jednání byl sepsán v kanceláři KHSV a účastníkům jednání zaslán datovou schránkou.

Zaznamenal: Hana Zajícová

Dne: 2.2.2024

Podpis: Hana Zajícová

podepsáno elektronicky