



LEGENDA ÚT

- POTRUBNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO V PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO V PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT HYGIENE
- KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

DRŠ – DVOJITÉ ROHOVÉ SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PRO OTOP. TĚLESA TYPU VENTIL KOMPAKT
RŠ – ROHOVÉ SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PŘEDNASTAVITELNÉ, S UZAVÍRÁNÍM A VYPOUŠTĚNÍM
TRV – TERMOSTATICKÝ ÚHLOVÝ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM
TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE

STOUPACÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY

DRUHY OTOPNÝCH TĚLES:

- 1250W VÝKON TĚLESA
22-060120-60 — TYP - VÝŠKA 600mm, DÉLKA 1200mm
DRŠ15, TH PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT
- 1435W — VÝKON TĚLESA
20-060140-6CH — TYP, VÝŠKA 600mm, DÉLKA 1400mm, HYGIENE
DRŠ15, TH PROVEDENÍ VENTIL KOMPACT HYGIENE
- 432W — VÝKON TĚLESA
H. 1500, L. 600 VÝŠKA 1500mm, DÉLKA 600mm
RV15, RŠ15, TH

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCH A (M2)
355	NAVŠTĚVNÍ PROSTOR	182,90
359	POKOJ 3-LŮŽKOVÝ	25,80
360	HYGIENICKÁ BUŇKA	6,00
361	WC	1,30
362	POKOJ ZVÝŠENÉ PÉČE	53,30
363	HYGIENICKÁ BUŇKA	4,20
364	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,30
366	POKOJ 3-LŮŽKOVÝ	26,20

D1.14 PAVILON INTERNÍCH OBORŮ
D1.14.4a VYTÁPĚNÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	DP projekt s.r.o.
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. DUŠAN LÉDL	ING. PETR TŮMA
ING. DUŠAN LÉDL	ING. DUŠAN LÉDL
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN
INVESTOR: Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, Nové Město na Moravě	
NÁZEV AKCE:	
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ZŘÍZENÍ 2 POKOJŮ ZVÝŠENÉ PÉČE NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ	
VÝKRES	
PŮDORYS 3.NP	
FORMÁT	3x A4
DATUM	2 / 2024
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 17-23-P
MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
1 : 50	D1.14.4a-05