

VYJÁDŘENÍ
k vodohospodářským sítím a objektům

Jednací číslo: C/ 677 / 20 / 899**Adresát:**

*Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k
vodohospodářským sítím a objektům:*
B/ 677 / 20 / 899

I N T E G R A

U Rendlíku 1906


P e l h ř i m o v

Název akce: Chodník pro pěší k vlakovému nádraží v Obratani**Text vyjádření:**

V příloze zasíláme zpět projektovou dokumentaci pro stavební řízení výše uvedené stavby.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet požadavky uvedené ve vyjádření č.j. C/603/20/899 ze dne 22.10.2020.

Navržená dešťová kanalizace z potrubí DN 300 bude odvádět dešťové vody z chodníku do místní vodoteče.

Seznam příloh : PD, vyjádření ze dne 22.10.2020**Datum:** 19.11.2020 **Podpis:** **Převzetí vyjádření dne :** 19.11.2020

osobně (podpis): _____

poštou (adresa): viz. adresát

VYJÁDŘENÍ
k vodohospodářským sítím a objektům

Jednací číslo: C/ 603 / 20 / 899**Adresát:**

*Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k
vodohospodářským sítím a objektům:*
B/ 603 / 20 / 899

I N T E G R A**U Rendlíku 1906****P e l h ř i m o v**

Název akce: Stavební úpravy chodníku v Obratani od hlavní silnice Obrataň – Tábor
k vlakovému nádraží


Text vyjádření:

V příloze zasíláme zpět situaci obce Obrataň s informativním zákresem vodovodních a kanalizačních řadů v oblasti vyznačeného zájmového území výše uvedené stavby na pozemcích od silnice Obrataň – Tábor k vlakovému nádraží.

Při realizaci stavby požadujeme poklopy uzávěrů vody, hydrantů a kanalizačních šachet osadit do úrovně upraveného povrchu chodníku.

Před zahájením stavebních prací požadujeme provést přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko v Pacově p. Růžek. Současně upřesní naše požadavky.

Seznam příloh : *situace***Datum:** 22.10.2020**Podpis:** **Převzetí vyjádření dne :** 22.10.2020*osobně (podpis):* _____*poštou (adresa): viz. adresát*




kaṃḍikāṇi' tād

водород, рад

Obratah

Obrata



Vozovodni Rad
Kanalizacijski Rad

