

VYJÁDŘENÍ
k vodohospodářským sítím a objektům

Jednací číslo: C/ 350 / 22 / 899**Adresát:**

*Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k
vodohospodářským sítím a objektům:*
B/ 350 / 22 / 899

Dopravně inženýrská kancelář

Bozděchova 1668

Hradec Králové

Název akce: Rekonstrukce komunikace III/1292 v Obratani, Nádražní ul.***Text vyjádření:***

V příloze zasíláme zpět projektovou dokumentaci výše uvedené stavby.


Stávající vodovodní řad dotčený stavbou bude přeložen. Vodovodní přípojky budou přepojeny.

Stávající splaškový kanalizační řad dotčený stavbou bude přeložen. Splaškové kanalizační přípojky budou přepojeny.

Navržená dešťová kanalizace bude vyústěna do vodoteče (stoka 1 a 3), do vsakovací šachty a do vsakovacího příkopu (stoka 2).

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních rozvodů dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23.

Před zahájením stavebních prací požadujeme provést přesné vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko v Pacově p. Růžek. Současně upřesní naše požadavky.

Seznam příloh : situace**Datum:** 24.10.2022**Podpis:****Převzetí vyjádření dne :** 24.10.2022*osobně (podpis):* _____*poštou (adresa): viz. adresát*



AUTORIZACE		Číslo PKZ	

Číslo změny	Datum změny	Popis/obsah změny	Podpis

III/1292 Obrataň, ul. Nádražní

název silnice

stavba	objekt

Kraj Vysočina Žitkova 57 587 33 Jihlava objednatel	Obec Obrataň Obrataň 204 394 12 Obrataň objednatel 2	spolupráce
K.Ú. Obrataň místní úřad	Kraj Vysočina kraj	



Situční výkres širších vztahů	DUSP
výkres	stavba

ING. M. BURIANEC kontrola	ING. M. BURIANEC Hlavní řešitel projektu	A026/22 datum
ING. Jiří Eliášek zodpovědný projektant	ING. Jiří Eliášek vedoucí projektant	8/2022 datum

G.1

číslo přílohy