



Dne: 1. 12. 2022

Vaše značka:

Naše značka: RSD-156056/2022-2

Vyřizuje: Hujková Alice
tel.: +420954909636
e-mail: alice.hujkova@rsd.cz

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové

III/1292 Obrataň, ul. Nádražní

vyjádření k dokumentaci pro vydání společného povolení stavby

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava byla doručena Vaše žádost o vyjádření ke stavbě „III/1292 Obrataň, ul. Nádražní“ v k.ú. Obrataň v intravilánu obce Obrataň.

Jedná se o rekonstrukci přilehlého úseku pozemní komunikace v intravilánu v délce 820m, silničního mostu ev.č. 1292-1 přes Kejtovský potok, opěrné zdi a přeložení stávajících inženýrských sítí (plynovod, vodovod, sdělovací vedení CETIN, silové vedení NN). Součástí stavby je také vybudování nového odvodnění komunikace (vpusti a dešťová kanalizace). Stavba dále zahrnuje novostavbu chodníku, parkovací pruh dlouhý cca 75m, dešťovou kanalizaci a vodovod a opěrné zdi pro Obec Obrataň. Začátek úseku stavby je v křižovatce silnice I/19 a III/1292 a konec úseku před železničním přejezdem 129-2 v km 0,820 v úrovni závoře. V celé stavbě je navržena nová konstrukce vozovky.

Na začátku úseku za křižovatkou se silnicí I/19 je navržena nově šířka vozovky III/1292 na 6,50m (2x3,25 m). Dále nový chodník vlevo v délce 55 m v šířce 2,50m mezi silnicí a stávající zpevněnou plochou.

V rámci stavby bude provedeno řádné odvodnění silnice III/1292 tak, aby nedocházelo k vytékání srážkových vod na silnici I/19. V místech napojení na silnici I/19 bude styčná spára řádně zaříznuta a opatřena zálivkou.

Stavební práce budou probíhat za stávajícího provozu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Případné dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle požadavků příslušného DI PČR a na náklady investora dle TP66 MDS. Zároveň Vás upozorňujeme, že Vaší činností nesmí dojít k poškození uvedené silnice ani ostatních jejích součástí a příslušenství. Pokud dojde vlivem vyvážení výkopku, popř. navážení materiálu na stavbu ke znečištění silnice, je nutné nečistoty ihned odstranit a uvést silnici do původního stavu.

V případě, že dojde k záboru stavby silnice I/19 uzavře investor smlouvu s ŘSD ČR, Správa Jihlava o pronájmu stavby silnice I. třídy a uhradí výši nájemného na předem určenou dobu. K uzavření smlouvy je nutné doložit harmonogram prací, ze kterého bude zřejmý rozsah a doba záboru stavby silnice I/19.

S pozdravem

Ing. Marie Tesařová
ředitelka Správy Jihlava

