



ATIPICKÁ ROZVODNICE Z NEREZOVÉHO PLECHU ZAPUŠTĚNÁ DO ZDIVA ROZMĚRŮ 500 x 600 x 150 mm, KRYTÍ IP 44/20, PŘÍVOD VRCHEM, VÝVOD SPODEM SE ZAKONČENÍM NA SVORKOVNICI.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+ N, AC, 400/230V, 50 Hz,
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVODNICE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 61439 - 3

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 57/1882 , 586 01 Jihlava			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY	Bělisko 295, 592 31 Nové Město na Moravě			DATUM	11/2024
Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE KUCHYNĚ BĚLIŠKO				ÚČEL	DPS
				D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
OBSAH: D.1.4.5 - ELEKTRICKÉ ROZVODY				MĚŘÍTKO	1:100
R5 - ROZVADĚČ SPÍNAČŮ TECHNOLOGIE VARNY				Č.ZAKÁZKY	25/2024
				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
				D1.4.5 - E21	