



ROZVODOVÁ SOUSTAVA 3 PE + N, AC, 400/230V, 50 Hz, OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, ROZVOD PROVEDEN V OCHRANNÝCH TRUBKÁCH A KABELOVÉM ŽLABU DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A ČSN. ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ PROVÉST DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE ZAŘÍZENÍ.

PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOPLŇJE VÝKRES VZT - SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTRLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 57/1882 , 586 01 Jihlava				
MÍSTO STAVBY	Bělisko 295, 592 31 Nové Město na Moravě			FORMÁT	2 A4
Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE KUCHYNĚ BĚLSKO				DATUM	11/2024
				ÚČEL	DPS
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH: D.1.4.5 - ELEKTRICKÉ ROZVODY				Č.ZAKÁZKY	25/2024
VZT - ELEKTRICKÉ ROZVODY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					D1.4.5 - E25